

Ófehértó-Ligettanya 2011. IV. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,90	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	540	2500
Vas	mg/L	0,2	0,2
Mangán	mg/L	0,08	0,05
Ammónium-ion	mg/L	1,23	0,5
Nitrit-ion	mg/L	0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	15,2	5-35 között
Klorid	mg/L	4,0	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	2,1	5,0
Arzén	µg/L	10	10
Összes aktív klór	mg/L	0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	6	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	19	500**

Ófehértó-Ligettanya 2011. III. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,8	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	540	2500
Vas	mg/L	0,06	0,2
Mangán	mg/L	0,06	0,05
Ammónium-ion	mg/L	1,26	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	15,3	5-35 között
Klorid	mg/L	4,0	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,60	5,0
Arzén	µg/L	8,8	10
Összes aktív klór	mg/L	0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	14	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	19	500**

Ófehértó-Ligettanya 2011. II. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,77	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	520	2500
Vas	mg/L	0,06	0,2
Mangán	mg/L	0,1	0,05
Ammónium-ion	mg/L	1,21	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	13,5	5-35 között
Klorid	mg/L	8,0	250
Szulfát	mg/L	13	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	2,1	5,0
Arzén	µg/L	8,8	10
Összes aktív klór	mg/L	0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	14	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	19	500**

Ófehértó-Ligettanya 2011. I. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,77	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	520	2500
Vas	mg/L	0,06	0,2
Mangán	mg/L	0,1	0,05
Ammónium-ion	mg/L	1,21	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	13,5	5-35 között
Klorid	mg/L	8,0	250
Szulfát	mg/L	13	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	2,1	5,0
Arzén	µg/L	8,8	10
Összes aktív klór	mg/L	0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	14	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	19	500**