

Tiszatelek 2011. IV. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,56	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	490	2500
Vas	mg/L	0,09	0,2
Mangán	mg/L	0,24	0,05
Ammónium-ion	mg/L	0,92	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	13,3	5-35 között
Klorid	mg/L	2,7	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,90	5,0
Arzén	µg/L	8,8	10
Összes aktív klór	mg/L	0,14	*
Kötött aktív klór	mg/L	0,04	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	0	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	0	500**

Tiszatelek 2011. III. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,62	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	490	2500
Vas	mg/L	0,05	0,2
Mangán	mg/L	0,23	0,05
Ammónium-ion	mg/L	0,90	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	13,4	5-35 között
Klorid	mg/L	2,7	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,65	5,0
Arzén	µg/L	5,0	10
Összes aktív klór	mg/L	<0,02	*
Kötött aktív klór	mg/L	<0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	1	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	0	500**

Tiszatelek 2011. II. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,8	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	466	2500
Vas	mg/L	0,17	0,2
Mangán	mg/L	0,23	0,05
Ammónium-ion	mg/L	0,9	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	12,6	5-35 között
Klorid	mg/L	2,8	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,80	5,0
Arzén	µg/L	3,8	10
Összes aktív klór	mg/L	<0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	<0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	1	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	0	500**

Tiszatelek 2011. I. negyedév

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	7,80	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	466	2500
Vas	mg/L	0,05	0,2
Mangán	mg/L	0,23	0,05
Ammónium-ion	mg/L	0,9	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<0,01	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<0,5	50
Összes keménység	nk°	13,1	5-35 között
Klorid	mg/L	2,5	250
Szulfát	mg/L	<1	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	1,80	5,0
Arzén	µg/L	6,2	10
Összes aktív klór	mg/L	<0,03	*
Kötött aktív klór	mg/L	<0,01	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	0	0
Telepszám 37°C-on	/mL	0	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	0	500**