

### Penészlek 2019. április

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>8,30</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>500</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,10</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,03</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,10</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,01</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>&lt;0,5</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>3,6</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>3,9</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,3</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,45</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>8,7</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**

### Penészlek 2019. március

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>8,19</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>510</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,12</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,03</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,09</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,01</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,0</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>3,6</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>4,1</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,3</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,75</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>7,9</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>3</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>9</b>	500**

## Penészlek 2019. február

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>8,20</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>500</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,11</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,04</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,10</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,01</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>0,6</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>3,3</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>4,0</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,4</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,75</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>7,7</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>1</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>7</b>	500**

## Penészlek 2019. január

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>8,30</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>510</b>	2500
Vas	mg/L	<b>0,12</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>0,03</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,12</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,04</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>0,8</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>3,3</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>4,2</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>1,4</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,40</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>6,3</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>1</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>9</b>	500**