

### Tiszadob 2019. április

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,82</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>540</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>&lt;0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,31</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,02</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>&lt;0,5</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>6,1</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>6,1</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>8,5</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,40</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>6,2</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>8</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>0</b>	500**

### Tiszadob 2019. március

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,82</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>550</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>&lt;0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,05</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,04</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>1,2</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>6,1</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>5,8</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>8,5</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,45</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>6,2</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>8</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>5</b>	500**

## Tiszadob 2019. február

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,73</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>710</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>&lt;0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,39</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,06</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>&lt;0,5</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>9,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>10</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>9,6</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,75</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>5,9</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>42</b>	500**

## Tiszadob 2019. január

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (201/2001 szerint)
pH	-	<b>7,73</b>	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	<b>710</b>	2500
Vas	mg/L	<b>&lt;0,02</b>	0,2
Mangán	mg/L	<b>&lt;0,01</b>	0,05
Ammónium-ion	mg/L	<b>0,40</b>	0,5
Nitrit-ion	mg/L	<b>0,02</b>	0,5
Nitrát-ion	mg/L	<b>&lt;0,5</b>	50
Összes keménység	nk°	<b>9,5</b>	5-35 között
Klorid	mg/L	<b>10</b>	250
Szulfát	mg/L	<b>9,6</b>	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	<b>0,55</b>	5,0
Arzén	µg/L	<b>5,9</b>	10
Összes aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	*
Kötött aktív klór	mg/L	<b>&lt;0,05</b>	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	<b>0</b>	0
Telepszám 37°C-on	/mL	<b>0</b>	100**
Telepszám 22°C-on	/mL	<b>5</b>	500**