

2005. SZEPTEMBER 8.

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

Laboratórium : 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 48.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, ☎: (42) 598-941, E-mail: ftkvfv_ugyfyszolg@ftkvfv.kvvm.hu

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Ügyszám: 6970-1/2005.
Ügyintéző: Magi Beáta
Telefon mellék: 251

Tárgy: Nyíregyháza Regionális Vízmű
Ibrány-Jásztelepi vízbázisa
hidrogeológiai védőövezetének
kijelölése

HATÁROZAT



A Magyar Állam tulajdonában és a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Környéke Víz- és Csatornamű RT (Nyíregyháza, Tó u. 5.) üzemeltetésében lévő, 688-118/2001, 688-123/2002, 688-126/2002 számú határozatokkal módosított, 688-51/1998 számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett

*Nyíregyháza Regionális Vízmű és létesítményei
Ibrány-Jásztelepi vízbázisának védelmére
a hidrogeológiai védőterületet és védőövezetét az alábbiak szerint*

kijelölöm.

A közcélú vízellátási üzemeltetőjét **kötelezem** arra, hogy a kijelölt védőterületnek a határozatban meghatározott és a jogszabály szerint szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat **2006. február 28-ig** végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

Tervező : DHV Magyarország KFT. (1134 Budapest, Váci u. 45/b.)
Tervszám : „szám nélküli” (kelt.: 2002. október)

A vízbázis által érintett területek: Az „I. Főbb műszaki paraméterek” című fejezetnek „Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok” című alfejezetében lévő táblázat szerint.

A vízbázis által érintett területek tulajdonosai: a táblázatban feltüntetett földrészletek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett mindenkori tulajdonosai.

I. Főbb műszaki paraméterek:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa

~belső védőövezet-védőidom

~hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidom

Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

KÚT NEVE	KAT. SZÁM	X KOORD. (M)	Y KOORD. (M)	HRSZ.	LÉT. ENG. SZÁMA	ÜZEM. ENG. SZÁMA	VIZIKÖNYVI SZÁMA	TALP M. (M)	SZÜRÖZÖTT SZAKASZ
1. sz. vízműkút	K-70	318370	847852	0366/4	5060-8/1980	-	2/201-1980	123,0	- 62,0- 71,0 m - 76,0-106,0 m -112,0-116,0 m
3. sz. vízműkút	K-73	318587	847977	0366/4	5060-8/1980	-	2/203-1980	123,3	- 63,0- 78,0 m - 83,0-105,0 m -111,0-116,0 m
4/a. sz. vízműkút	K-92	318638	848093	0366/4	688-20/1997	688-47/1998	2/298-1997	124,0	- 54,0- 72,0 m - 74,0- 80,0 m - 82,0- 97,0 m -112,0-118,0 m
6. sz. vízműkút	K-75	318726	848304	0366/4	5060-18/1980	-	2/206-1980	120,0	- 50,0-113,0 m
7. sz. vízműkút	K-76	319389	849389	0366/4	5060-15/1980	-	2/207-1980	118,0	- 65,0- 94,0 m
8. sz. vízműkút	K-77	318838	848556	0366/4	5060-15/1980	-	2/208-1980	80,0	- 15,0- 22,0 m - 31,0- 47,0 m - 51,0- 72,0 m
9/a. sz. vízműkút	K-93	318902	848652	0366/4	688-21/1997	688-48/1998	2/300-1997	110,0	- 55,0-103,0 m
10. sz. vízműkút	K-79	319009	848734	0366/4	5060-15/1980	-	2/210-1980	80,0	- 16,0- 23,0 m - 28,0- 35,0 m - 39,0- 46,0 m - 51,0- 71,0 m
12. sz. vízműkút	K-81	319091	848939	0366/4	5060-15/1980	-	2/212-1980	76,0	- 6,0- 10,0 m - 17,0- 23,0 m - 30,0- 45,0 m - 52,0- 69,0 m
13/a. sz. vízműkút	K-94	319124	849074	0366/4	688-22/1997	688-49/1998	2/299-1997	115,0	- 53,0- 67,0 m - 80,0-109,0 m
16/a. sz. vízműkút	K-106	319455	849504	0366/4	688-63/1999	688-117/2001	2/328-1999	112,0	- 54,0- 64,0 m - 73,0-107,0 m
17. sz. vízműkút	K-86	319551	849583	0366/4	5060-15/1980	-	2/27-1980	142,0	- 54,0- 97,0 m -100,0-109,0 m -127,0-136,0 m
18. sz. vízműkút	K-69	319631	849685	0366/4	5060-15/1980	-	2/218-1980	120,0	- 68,0-110,0 m

A vízmű üzemeltetésére 2/188-1987 vksz. alatt 688-51/1998 illetve az ezt módosító 688-118/2001, 688-123/2002, 688-126/2002 számú határozatokkal a Nyírségvíz Rt., mint engedélyes részére a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság üzemeltetési engedélyt adott ki.

Védendő vízkészlet:

A védelem alá helyezett vízkészlet nagysága : 13.000 m³/nap
A védelem alá helyezett vízkészlet típusa : rétegvíz
A víztároló képződmény kora, típusa : pleisztocén közép-durvaszemű homok
A tároló képződmények mélysége : 0,0-160,0 m

Védőterületek, védőidomok:

Védőövezeteket, védőidomokat matematikai - véges differenciák numerikus módszerével felépített - modellezési eljárással határozták meg. A védőövezetek és védőidomok meghatározása - állandó vízmozgást feltételezve - elérési időkön alapult.

A modellezés eredményeként a következő védőövezetek, védőidomok kerültek lehatárolásra:

- Belső védőövezet a kutak köré írható 10 m sugarú kör téglalap alakú burkoló idoma. A védőidom mélységi kiterjedése 0,0-160,0 m között jelölhető meg.
- Az 50 éves (hidrogeológiai védőövezet „B” zóna) elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidom felszíni metszetét a melléklet szemlélteti.
A védőidom mélységi kiterjedése 0,0-160,0 m között jelölhető meg.

Belső védőövezet-, védőidom által érintett ingatlan:

Ibrány	0366/4
--------	--------

Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok (hrsz):

Ibrány közigazgatási belterületén levő ingatlanok:

2900	2901	2902/1	2902/2	2902/3	2902/4	2903	4544	4545	4546
2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913
2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923
2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933
2934	2935	2936	2937	2938	2939	4500	4501	4502	4503
4504	4505	4506	4507	4508	4509	4510	4511	4512	4513
4514	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523
4524	4525	4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532	4533
4534	4535	4536	4537	4538	4539	4540	4541	4542	4543
4547	4548	4549	4550						

Ibrány közigazgatási külterületén levő ingatlanok:

0395/1	0400/2	0400/1	0429	0391/2	0440/2	0366/6	0441	0440/1	0442/1
0442/2	0442/3	0442/4	0442/5	03366/5	0438/1	0438/2	0436/1	0433/1	0433/2
0433/3	0433/4	0433/5	0433/6	0433/7	0433/8	0433/9	0433/10	0433/11	0355/1
0355/2	0355/3	0355/4	0432/1	0431/5	0431/8	0435/1	0433/3	0397/15	0397/16
0397/17	0397/18	0397/19	0397/20	0397/21	0397/22	0326/1	0326/2	0326/3	0391
0392/4	0392/5	0393/1	0390/1	0394/1	0398	0394/2	0364/4	0364/5	0364/2
0429	0368	0431/6	0431/7	0435/4	0355/1	0355/2	0360/3	0360/1	0360/2
0365/1	0365/2	0366/5	0389/1	0388	0386	0381/2	0375/1	0371	0370
0362/78	0362/42	0362/79	0362/80	0362/81	0362/82	0362/83	0362/84	0362/85	0362/86
0362/87	0388	0362/88	0362/65	0362/64	0362/47	0362/48	0362/49	0362/50	0362/51
0398/1									

II. A kijelöléssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek:

Engedélyesre vonatkozóan:

1. A hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni határát-, és felszín alatti védőidom határának felszíni vetületét tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni **2006. február 28-ig**.
2. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentáció előírásai alapján **5 éven belül** felülvizsgálni a védelem hatékonyságát, a felülvizsgálat eredményét és a védőterületet kijelölő határozat esetleges módosításának megindokolt kezdeményezését hatóságom részére elküldeni.
3. A kialakított védőidom, védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért köteles helytállni.
4. Az észlelőkutak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
5. A vízbázis fenntartását az észlelőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének és az érvényes Fenntartási Szabályzatnak megfelelően végezni.
6. Az elkészített észlelő- és termelőkutak üzemeltetési szabályzatát a vízmű üzemeltetési szabályzatába beépíteni **2005. december 31-ig**.
7. A vízszintméréseket és vízminőség vizsgálatokat az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően végezni:

Mérési pont	Vízszintmérés	Vízminőség	Komponensek
1. sz. vízműkút	havonta	évente	Meglévő vízminőség vizsgálati rendszer
3. sz. vízműkút	havonta	évente	
4/a. sz. vízműkút	havonta	évente	
6. sz. vízműkút	havonta	évente	
7. sz. vízműkút	havonta	évente	
8. sz. vízműkút	havonta	évente	
9/a. sz. vízműkút	havonta	évente	
10. sz. vízműkút	havonta	évente	
12. sz. vízműkút	havonta	évente	
13/a. sz. vízműkút	havonta	évente	
16/a sz. vízműkút	havonta	évente	

17. sz. vízműkút	havonta	évente	
18. sz. vízműkút	havonta	évente	

Mérési pont	Vízszintmérés	Vízminőség	Komponensek
FK-1	havonta	2 évenként	Általános vízkémia mellett bakteriológia
FK-2	havonta	2 évenként	
FK-3	havonta	2 évenként	
FK-4	havonta	2 évenként	
FK-5	havonta	2 évenként	
FK-6	havonta	2 évenként	

Mérési pont	Vízszintmérés	Vízminőség	Komponensek
FK-101	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	Általános vízkémiai komponensek, valamint ásványi olaj származékok, bakteriológia
FK-102	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-103	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-104	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-105	Dataqua	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-106	Dataqua	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-107	Dataqua	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-108	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-109	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	
FK-110	havonta	6 hónaponként (március, szeptember)	

A vizsgálatoknak az alábbi komponenskörekre kell kiterjednie:

- Általános vízkémia:
~pH, vezetőképesség, hidrogénkarbonát, karbonát, lúgosság, összes keménység, KOI_{ps}, szulfát, nitrát, nitrit, klorid, foszfát, ammónium, vas, mangán, nátrium, kálium, magnézium, kalcium.
- Ásványi olaj származékok: TPH, PAH.
- Bakteriológia: telepszám 20 és 37 °C-on, coli és coliform baktériumszám

7. A védőterületeken lévő, kijelölt észlelőkutakra és felszíni vizekre vonatkozóan a vízszint és vízminőség vizsgálatokat 5 év után összesíteni és értékelni, az erről készült dokumentációt megküldeni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.

8. Gondoskodni a védőterületek fenntartásához szükséges létesítmények karbantartásáról, üzemeltetéséről.
9. Évente min. 1 alkalommal ellenőrizni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a területen folytatott tevékenységeket is, vízkészlet veszélyeztető tevékenység észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező szerveknél intézkedést kezdeményezni.
10. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység, esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
11. Az üzemeltető tekintetében beállt-, vagy az engedélyezett létesítményt érintő minden változást az engedélyező hatóságnak bejelenteni és az engedély módosítását kezdeményezni.
12. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.
13. Az ivóvíz minőségű vizet termelő mélyfúrású kutak tágabb környezetében a felszín alatti vízre esetlegesen veszélyt jelentő, felszínen végzett tevékenységek akkor végezhetők, ha a tevékenységek együttesen bekövetkező, esetleges káros hatását a felszín alatti víz minőségére tisztázzák.
14. Törekedni kell arra, hogy a kutak környezetében, annak vízminőségére veszélyt jelentő potenciális szennyezőforrások ne alakuljanak ki. Ilyen esetleges megjelenését felügyelőségemnek jelenteni szükséges.
15. A belső védőövezeten csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelt víz mennyiségét, minőségét valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
16. A sérülékeny vízbázisokon a vízkivételek belső védőidoma és védőterülete körül külső védőövezetet kell kijelölni a 20 nap alatt le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb hasonló szennyeződések elleni védelem érdekében.
17. A hidrogeológiai védőterületen tilos olyan létesítményt elhelyezni, amelynek jelenléte vagy üzemelése a felszín alatti vízminőséget károsan befolyásolja.
18. A vízbázis biztonságba helyezése során kiépített figyelőkutak vízvizsgálati eredményeit kérem a figyelőkutak vízjogi engedélyeiben megadott módon felügyelőségünknek megküldeni.

Ibrány Város Önkormányzatára vonatkozóan:

1. A vízbázis védőövezet-, védőidom kijelölésre-, valamint kialakításra vonatkozó vízjogi határozatot a kiadásával egyidőben az érintett ingatlanok vonatkozásában a „Településrendezési Tervében” érvényesíteni kell.
2. Amennyiben a település rendelkezik állattartási rendelettel, azt - figyelemmel a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásaira - módosítani szükséges, melyet kihirdetés előtt az ÁNTSZ Nyíregyházi Városi Intézetének (Nyíregyháza, Hősök tere 9.) szakvéleményezés céljából meg kell küldeni.

A kijelöléssel érintett területekre vonatkozó területhasználati korlátozások:

A helyi adottságok alapján figyelembe vett korlátozásokat az alábbi táblázat tartalmazza. A táblázatban tételesen felsorolt korlátozások mellett a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell betartani.

B.) 1. Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások belső védőövezeten, védőidomon belül:

Védőövezet:

A területen belül csak a vízkivétel létesítményei helyezhetők el, és csak a vízelétesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység végezhető. A területet be kell keríteni, a felszíni vizeket el kell vezetni, a felszínt füvesíteni kell, és meg kell tiltani a növényvédőszer és trágya használatát.

Védőidom:

Új víztermelő létesítmény csak a meglévők kiváltására telepíthető. A meglévő észlelőkutakat lezárható állapotban kell tartani és csak az engedélyezett mintavételek, észlelések végzése alkalmával nyithatók ki a kezelőszemélyzet jelenlétében.

Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónában:

BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS	„B”
Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Lakóépületek csatornázás nélkül	
Szennyvízcsatorna átvezetése	
Házi szennyvíz szikkasztása	
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése, üzemeltetése	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Házikertek, kiskertművelés	

IPAR	„B”
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	tilos
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Ásványolaj és ásványolajtermékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	
Veszélyeshulladék ártalmatlanító	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Veszélyeshulladék lerakó	tilos
Veszélyeshulladék üzemi gyűjtő	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása	tilos

Salak, hamu lerakása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
----------------------	---

MEZŐGAZDASÁG	„B”
Növénytermesztés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Komposztálótelep	
Önellátást meghaladó állattartás	
Műtrágyázás	
Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	tilos
Hígrágya és trágyalé leürítés	
Szennyvízöntözés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédő szerek alkalmazása	
Növényvédőszer kijuttatása légi úton	
Növényvédőszer tárolása, hulladékának elhelyezése	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Szerves- és műtrágya raktározása, tárolása	
Szennyvíziszap tárolása	
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	
Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése	
Haltenyésztés, haletetés	

Növénytermesztésnél, szerves- és műtrágyázásnál, szennyvíziszap tárolásnál, elhelyezésnél a vonatkozó, hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani. Az alkalmazott növénytermesztési technológia, a kijuttatandó szerves- és műtrágya mennyisége csak az illetékes hatóságok hozzájárulásával változtatható meg.

Egyedi vizsgálatnál a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001 (IV. 3.) Korm. rendeletben vagy a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001 (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni.

KÖZLEKEDÉS	„B”
Üzemanyagtöltő állomás	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

EGYÉB TEVÉKENYSÉG	„B”
Bányászat	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Fúrás, új kút létesítése	
A fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	

A védőidom, védőterület, védősáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozások:

1. A Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján kötelesek tenni, hogy a vízi létesítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.
2. A védőterület kijelöléséről rendelkező határozattal érintett ingatlant úgy kötelesek használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

III. Szakhatóságok állásfoglalásai:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2736/1-Tv/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa hidrogeológiai védőterületének kijelöléséhez a benyújtott tervdokumentáció és helyszíni bejárás alapján az alábbiak szerint adta meg:

Az alábbiakban ismertetett feltételek előírásával talajvédelmi és növényvédelmi szempontból az Ibrány-Jásztelepi vízbázis védőterülete kijelölhető.

- A hidrogeológiai „B” védőövezetben műtrágyázás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, továbbá szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető. Szennyvízöntözés tilos.
- A fenti területeken történő szerves trágyázás, vagy tisztított szennyvízzel öntözés esetén - az abból származó - a területre kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg az 170 kg/ha értéket évente.
- A szerves trágyával, hígtrágyával és műtrágyával évenként talajba juttatott nitrogén együttes mennyisége nem haladhatja meg a növények által felvett nitrogén mennyiségét.
- A növényvédő szerek használatának szabályozása:

1.) Hidrogeológiai védőterület
„B” külső (50 éves elérési idejű)

Tilos az alábbi növényvédő szer hatóanyagok használata:

DNOC
Endosulfán
Forát

A védőterületen tilos:

- Új növényvédő szer raktár létesítése, illetve a hulladék elhelyezés.
(E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre)
- A már meglévő létesítményekre vonatkozóan:
 - Növényvédő szerek, gyomirtó szerek, műtrágyák tárolása csak zárt építményben történhet úgy, hogy az ilyen anyagok ne kerülhessenek érintkezésbe a terepfelülettel és ne juthassanak a terepfelület alá.
 - Mezőgazdasági kistermelő a kiürített és megtisztított növényvédő szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként kezelheti, ezt meghaladó úrtartalom esetén begyűjtő, hasznosító szervezeteknek kell átadnia.
 - A légi növényvédelem a Tisza közelsége miatt nem engedhető meg.

Egyéb rendelkezések:

A védőzónán kívüli területekre, mivel a Tisza a védőterületek természetes határát képviseli ezért az 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 10. §-nak előírásaira is figyelemmel kell lenni a növényvédelmi munkák során. Eszerint:

1. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a vizek és vízfolyások ... környezetében
 - a, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes növényvédő szerrel 200 m-en belül,
 - b, vízi szervezetekre közepesen veszélyes növényvédő szerrel 50 m-en belül,
 - c, vízi szervezetekre mérsékelten veszélyes növényvédő szerrel 20 m-en belül,
 - d, vízi szervezetekre nem veszélyes növényvédő szerrel 5 m-en belül,bármilyen növényvédelmi tevékenységet folytatni tilos.
2. „A nem veszélyes készítményt mérsékelten veszélyes, a mérsékelten veszélyes készítményt pedig kifejezetten veszélyes növényvédő szernek kell tekinteni, ha a növényvédő szert olyan területen használják, amelynek lejtése az 5 %-ot meghaladja. Ha a kezelések során az elsodródás veszélye fennáll, a vizek és vízfolyások partjától mért távolságot úgy kell megállapítani, hogy a megadott területre még elsodródott növényvédő szer se kerüljön.

A rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett készítményeknél még ún. halveszélyességi osztályozás van, ezt automatikusan a vízi szervezetekre kell vonatkoztatni, mindaddig, amíg a készítmény felülvizsgálata során meg nem határozzák a vízi szervezetekre való veszélyességét.

Az **ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete** 1159-2/2005. számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa kijelöléséhez és a védelemben tartás céljából tervezett intézkedések elrendeléséhez környezet-egészségügyi szempontból az alábbi kikötéssel hozzájárult:

- Minden év március első dekádjában nehézfém elemzést (kadmium, ólom, higany) kell végezni az észlelőhálózat alábbi kútjaiban: FK-101- FK-110, valamint A-1, B-1, C-1 és D-1 jelű észlelőkút négyesben.

A **Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal** 765-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a védőterület kijelöléséhez alábbiakban adta meg:

A Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázis diagnosztikai zárójelentését elfogadjuk, javaslataival az alábbi észrevételek mellett egyetértünk.

1. El kell készíteni a vízmű új üzemeltetési szabályzatát a záródokumentáció biztonságba tartási javasolt intézkedéseinek beépítésével.
2. A kiépített monitoring rendszer üzemeltetése során keletkező földtani vonatkozású adatokat (pl. vízszintek, vízkémiai adatok) az üzemeltető a 4/1997. (III. 05.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet alapján Hivatalunknak köteles megküldeni.

A **Miskolci Bányakapitányság** 11356/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa hidrogeológiai védőidomának kijelöléséhez hozzájárult.

Ibrány Város Jegyzője 5154-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a csatolt dokumentáció és a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembe vételével a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa hidrogeológiai védőövezetének kijelöléséhez hozzájárult.

Megkeresem Ibrány Város Önkormányzat Jegyzőjét, hogy jelen határozatot tegye közzemlére a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni és azt hatósággal közölni a beérkező észrevételekkel együtt a kifüggesztett anyag levételét követő 15 napon belül.

Határozatom jogerős példányával és a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőterület és védőidom által érintett területek helyszínrajzával MEGKERESEM – a Nyíregyházi Körzeti Földhivatalt (Nyíregyháza, Báthory u. 13.), hogy a kijelöléssel érintett földrészekre

a NYÍRSÉGVÍZ Rt. (Nyíregyháza, Tó u. 5.),

- mint a közcélú vízellátási üzemeltetője – javára a közérdekű használati jogot jegyezze be és ezzel egyidejűleg
- a „hidrogeológiai védőterület” tényét, mint egyéb építésügyi korlátozást – is jegyezze fel.

Jelen, védőterületet kijelölő határozat 2055. december 31-ig érvényes, de hivatalból, vagy kérelemre bármikor módosítható, illetve visszavonható.

A határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást az érvényességi időn belül kell kezdeményezni.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hatóságomnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-a és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázis hidrogeológiai védőterületének és védőidomának kijelölését a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság hivatalból kezdeményezte.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációját a DHV Magyarország KFT. (1134 Budapest, Váci u. 45/b.) készítette el.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációja, a hatáskörükben érintett szakhatóságok, azaz Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézet, a Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal, Ibrány Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásai alapján megállapítottam, hogy a védőterület-védőidom kialakítására a vízminőség megóvása érdekében szükség van.

A rendelkező rész II/13-18. pontjában előírtakat a jogelőd Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 10781-1/2003. számú szakhatósági állásfoglalása alapján határoztam meg. A jogelőd Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 6178-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez feltétel nélkül hozzájárult.

A 341/2004. (XII. 22.) Korm. Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében 2005. január 1-jével a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a környezetvédelmi felügyelőség átalakulásával jött létre. Az új szervezet a megszűnt vízügyi felügyelet, valamint a természetvédelmi és tájvédelmi hatósági feladatok tekintetében a nemzeti park igazgatóságok általános jogutódja.

A kialakítás vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

A védőterület, védőidom jelen határozatom rendelkező részében leírt határokkal és határidővel kialakítható.

Mivel a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázis külső (180 nap elérési idejű) és az "A" (5 év elérési idejű) védőidomnak nincs metszete a felszínen, így kijelölése sem lehetséges, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2736/1-Tv./2003. számú szakhatósági állásfoglalásának azon részét, melyben a hidrogeológiai külső és „A” védőövezetről szól, határozatomból kihagytam.

A hidrogeológiai védőövezet területére vonatkozó korlátozásokról a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkeztem. (A terv betekintésre hatóságomnál rendelkezésre áll.)

A védőidom, védőterület, védősáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozásokról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bekezdése, és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) és 17. § (2) bekezdései rendelkeznek.

Jogerős határozatom ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről a vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. tv. 27. §, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján, valamint az Ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 16. § f) pontjában az ingatlanhoz kapcsolódó közérdekű használati jogok NYÍRSÉGVÍZ Rt, mint közcélú vízellátási létesítmény üzemeltetője javára történő feljegyzésére, továbbá a 17. § (1) bekezdés m) pontja alapján az ingatlanhoz kapcsolódó jogilag jelentős tény – hidrogeológiai védőterület, mint egyéb építésügyi korlátozás feljegyzéséről rendelkeztem.

Az engedély érvényességi határidejét 50 éves időtartamban állapítottam meg, mert az üzemeltetéssel összefüggő feltételek és kötelezettségek nem indokolják rövidebb határidő megállapítását azzal, hogy a kijelölt védőidommal kapcsolatos lehatárolás felülvizsgálatát 5 év múlva el kell végezni, az esetlegesen szükséges módosításokat végre kell hajtani.

Mivel a védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint, ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése szerint a határozat közzélése közzszemlére tétel révén történik az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 45. § (2) bekezdése alapján. A nagyszámú érdekelt miatt a kifüggesztés időtartamát 30 napban határoztam meg.

Határozatomat a **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. (Nyíregyháza, Tó u. 5.)** részére a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázis védelmére - a hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelöléséről a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2), 33. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996.(V.

22.) Korm. rendelet 9. §-a, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. §-a, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21. §, 42. § (1), 44. §, 45. § (2) bekezdés., 47. §, valamint a Ptk 108. §-a alapján hoztam meg, mint I. fokú hatóság.


Az illetékről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek. alapján, a törvény mellékletének XIII. címe szerint határoztam.

A 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a határozatot a FETIKÖFÉ-vel nem kell közölni.

Nyíregyháza, 2005. június 8.



A kiadmány hitelével:


.....
aláírás

Dr. Konrád Margit sk.
általános igazgatóhelyettes

Határozatomról értesülnek:

NYÍRSÉGVÍZ Rt.

Ibrány Város Önkormányzata

Ibrány Város Jegyzője

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

Magyar Geológiai Szolgálat

Kelet-magyarországi Területi Hivatala

Miskolci Bányakapitányság

ÁNTSZ Sz.-Sz.-B. Megyei Intézete

4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

4484 Ibrány, Hősök tere 3. + helyszínrajz

4484 Ibrány, Hősök tere 3.

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.

4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.

4400 Nyíregyháza, Árok út 41.

Jogerő után:

Nyíregyháza Körzeti Földhivatal

NYÍRSÉGVÍZ Rt.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és

Vízügyi Igazgatóság (VGO)

4400 Nyíregyháza, Báthory u. 13. + helyszínrajz

4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

4401 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

