

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Felügyelet

mint I. fokú vízügyi hatóság

4401. Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.

☎ **Telefon:** 42-502-240 ✉ **Pf:** 174 📠 **Telefax:** 42-502-232

Ügyfelfogadás: hétfő és szerda ⌚ 9.00-12.00, 13.00-15.00

Ügyiratszám: H-4777-1/2004.
Ügyintéző: Právicz Zsuzsanna

Tárgy: Kisvárdai és Térsége II. számú
Vízmu vízbazis hidrogeológiai
védőterületének kijelölése

H A T Á R O Z A T

Kisvárdai Város, Ajak Nagyközség, Anarcs Község, Szabolcsbáka Község, valamint Gyulaháza Község települési önkormányzatok tulajdonában, valamint a VÁRDA-VÍZ és Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (Kisvárdai, Városmajor u. 41.) üzemeltetésében lévő, 452-21/1996., 452-55/1999., 452-110/2002., 452-129/2002. és a 452-145/2003. számú határozatokkal módosított 5263-10/1991. (vksz.: 2/196-1988.) számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett **Kisvárdai és Térsége II. Vízmu és létesítményei vízbazisának** védelmére a **hidrogeológiai védőterületet és védőidomot** az alábbiak szerint

kijelölöm.

A közcélú vízellátási üzemeltetőjét **kötelezem** arra, hogy a kijelölt védőterületnek a határozatban meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat **2004. augusztus 31-ig** végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

Tervező: DHV Magyarország Kft. (Budapest, XIII. Váci u. 45/b.)
Tervszám: „szám nélküli” (kelt.: 2002. október)

A vízbazis által érintett területek: Jelen határozat „I. Főbb műszaki paraméterek” című fejezetnek „Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok” című alfejezetében lévő táblázat szerint.

A vízbazis által érintett területek tulajdonosai: a fenti táblázatban feltüntetett ingatlanok földhivatal által bejegyzett mindenkorai tulajdonosai.

08.31.

I. Főbb műszaki paraméterek:

1. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Kisvárdai és Térsége II. Vízmű vízbázisa

~belső védőövezet-védőidom

~hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidom

2. Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

Kút neve	Kat. Szám	X koord. (m)	Y koord. (m)	Hrsz.	Lét. Eng. Száma	Üzem. Eng. Száma	Vízikönyvi száma	Talpm. (m)	Szűrőzött szakasz m-től m-ig
1. sz. vízmű kút	K-155	320743	875689	7016	5045-27/1983	5402-15/1985	2/235-1983	150,9	105,5-110,5 122,0-144,0
2. sz. vízmű kút	K-156	320640	875711	7014	5045-28/1983	5402-16/1985	2/236-1983	142,5	83,4-97,0 104,9-110,5 118,5-136,5
3. sz. vízmű kút	K-157	320560	875721	7005	5045-27/1983	5402-15/1985	2/235-1983	155,5	100,0-105,0 124,0-131,5 134,0-148,5
4. sz. vízmű kút	K-166	321670	875398	3180/5	5265-18/1991	452-3/1995	2/255-1991	213,0	170,6-176,0 190,0-194,8 202,0-206,6
5. sz. vízmű kút	K-164	321674	875519	3180/5	5035-14/1988	452-98/2001	2/246-1988	150,0	116,6-122,8 124,8-144,0
6. sz. vízmű kút	K-177	321743	875455	3180/5	452-74/2001	452-103/2001	2/343-2001	152,0	91,0-97,0 103,0-109,0 113,0-119,0 128,0-146,0

A vízmű üzemeltetésére 2/196-1988. vízikönyvi számú, 5263-10/1991., illetve a jogutódra átiró 452-21/1996., illetve az ezt módosító 452-55/1999., 452-110/2002., és a 452-145/2003. számú határozattal a VÁRDA-VÍZ Kft., mint engedélyes részére a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság üzemeltetési engedélyt adott ki.

3. Védendő vízkészlet:

A védelem alá helyezett vízkészlet nagysága: 5000 m³/nap
A védelem alá helyezett vízkészlet típusa : rétegvíz
A víztároló képződmény kora, típusa : pleisztocén homok
A tároló képződmények mélysége : 83,0-210,0 m

4. Védőterületek, védőidomok:

Védőövezeteket, védőidomokat matematikai – véges differenciák numerikus módszerével felépített – modellezési eljárással határozták meg. A védőövezetek és védőidomok meghatározása – állandó vízmozgást feltételezve – elérési időkön alapult.

A modellezés eredményeként a következő védőövezetek, védőidomok kerültek lehatárolásra:

- Belső védőövezet a kutak köré írható 10 m sugarú kör téglalap alakú burkoló idoma. A védőidom mélységi kiterjedése 83,0-210,0 m között jelölhető meg.

- Az 50 éves elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidom felszíni metszetét a melléklet szemlélteti.

A védőidom mélységi kiterjedése 83,0-210,0 m között jelölhető meg.

A hidrogeológiai védőövezet „B” zónájának területe: 390.000 m²

Súlypontjának koordinátái: EOvy: 875400 EOvx: 321750

EOvy: 875750 EOvx: 320700

4.1. Belső védőövezet-, védőidom által érintett ingatlan:

Belső védőövezet-, védőidom által érintett ingatlanok (hrsz):
Kisvárdai - 7016; 7014; 7005; 3180/5.

Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok:

Kisvárdai közigazgatási területén lévő ingatlanok jegyzéke:

3187/1	3187/7	3178/16	3178/17	3178/18	3178/19	3178/20	3178/21	3178/22	3178/23
3180/9	3192/1	3192/2	3201	024/2	016/25	016/26	016/27	02	3180/1
3193/5	029/4	3181/1	3180/5	020	7018	7016	7017	022	024/1
7022	018/22	018/23	018/24	018/34	018/35	018/36	018/37	7001	7003
7004	7005	3202	3203	3204	3205	3280	3305	3306	3307/1
3307/2	3187/4	7007	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7014
7015	7019	3180/6	029/3	7020					

II. A kijelöléssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek:

A.) Üzemeltetőre vonatkozóan:

1. A hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni határát-, és felszín alatti védőidom határának felszíni vetületét tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes, vagy mesterséges tájékoztató pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni **2004. augusztus 31-ig**.

2. A belső védőövezetet bekeríteni.
3. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentáció előírásai alapján 5 éven belül felülvizsgálni a védelem hatékonyságát, a felülvizsgálat eredményét és a védőterületet kijelölő határozat esetleges módosításának megindokolt kezdeményezését hatóságom részére elküldeni.
4. A kialakított védőidom, védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért köteles helytállni.
5. Az észlelőkutak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
6. A vízbázis fenntartását az észlelőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének és az érvényes Fenntartási Szabályzatnak megfelelően végezni.
8. Gondoskodni a védőterületek fenntartásához szükséges létesítmények karbantartásáról, üzemeltetéséről.
9. Évente min. 1 alkalommal ellenőrizni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a területen folytatott tevékenységeket is, vízkészlet veszélyeztető tevékenység észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező szerveknél intézkedést kezdeményezni.
10. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység, esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
11. Az üzemeltető tekintetében beállt-, vagy az engedélyezett létesítményt érintő minden változást az engedélyező hatóságnak bejelenteni és az engedély módosítását kezdeményezni.
12. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.
13. Az elkészített észlelő- és termelőkutak üzemeltetési szabályzatát a vízmű üzemeltetési szabályzatába beépíteni **2004. március 31.-ig**.
14. A vízszintméréseket és vízminőség vizsgálatokat az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően végezni:

Mérési pont	Vízszintmérés	Vegyvizsgálat
FK-16	havonta	Minden második év (a páros évek) márciusának elején
FK-17	havonta	
FK-18	havonta	
FK-19	havonta	
FK-21	havonta	
FK-25	havonta	
FK-26	havonta	
FK-27	havonta	

FK-20	havonta	Hathónaponként (minden év március és szeptember elején)
FK-109	havonta	
FK-110	havonta	
FK-112	havonta	
FK-113	havonta	
FK-114	havonta	
FK-115	havonta	
FK-124	havonta	
FK-125	havonta	
FK-126	havonta	
FK-131	Dataqua	
FK-132	Dataqua	
FK-22	havonta	Negyedévente (bakteriológia, általános vízkémia, ásványolaj)
FK-23	havonta	
FK-24	havonta	
FK-111	havonta	
FK-133	havonta	
K-153	havonta	
K-162	havonta	
K-155	havonta	Meglévő vízminőség vizsgálati rendszer
K-156	havonta	
K-157	havonta	
K-166	havonta	
K-164	havonta	
K-177	havonta	

A vizsgálatoknak minimálisan az alábbi komponenskörekre kell kiterjednie:

- Általános vízkémia:
pH, vezetőképesség, hidrogénkarbonát, karbonát, lúgosság, összes keménység, KOI ps, szulfát, nitrát, nitrit, klorid, foszfát, ammónium, vas, mangán, nátrium, kálium, magnézium, kalcium.
- UV olaj
- Bakteriológia: telepszám 20 és 37 °C-on, coli és coliform baktériumszám.

B.) A kijelöléssel érintett védőterületekre vonatkozó területhasználati korlátozások:

A helyi adottságok alapján figyelembe vett korlátozásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. A táblázatban tételesen felsorolt korlátozások mellett a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell betartani.

B.) 1. Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások belső védőövezeten, védőidomon belül:

Védőövezet:

A területen belül csak a vízkivétel létesítményei helyezhetők el, és csak a vízellátási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység végezhető. A területet be kell keríteni, a felszíni

vizeket el kell vezetni, a felszínt füvesíteni kell és meg kell tiltani a növényvédőszer és trágya használatát.

Védőidom:

Új víztermelő létesítmény csak a meglévők kiváltására telepíthető. A meglévő észlelőkutakat lezárható állapotban kell tartani és csak az engedélyezett mintavételek, észlelések végzése alkalmával nyithatók ki a kezelőszemélyzet jelenlétében.

Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónában:

BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS	„B”
Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Lakóépületek csatornázás nélkül	
Szennyvízcsatorna átvezetése	
Házi szennyvíz szikkasztása	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése, üzemeltetése	
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Házikertek, kiskertművelés	

IPAR	„B”
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	tilos
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Ásványolaj és ásványolajtermékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	
Veszélyes hulladék ártalmatlanító	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Veszélyes hulladék lerakó	tilos
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása	tilos
Salak, hamu lerakása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

MEZŐGAZDASÁG	„B”
Növénytermesztés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi
Komposztálótelep	

Önellátást meghaladó állattartás	felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Műtrágyázás	
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	
Hígtrágya és trágyalé leürítés	tilos
Szennyvízöntözés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédő szerek alkalmazása	
Növényvédő-szer kijuttatása légi úton	
Növényvédő-szer tárolása, hulladékának elhelyezése	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédő-szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Szerves- és műtrágya raktározása, tárolása	
Szennyvíziszap tárolása	
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	
Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése	
Haltenyésztés, halletetés	

Növénytermesztésnél, szerves- és műtrágyázásnál, szennyvíziszap tárolásnál, elhelyezésnél a 33/2000. (III. 17.) – a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló – Korm. rendeletben foglaltakat kell betartani. Az alkalmazott növénytermesztési technológia, a kijuttatandó szerves- és műtrágya mennyisége csak az illetékes hatóságok hozzájárulásával változtatható meg.

Egyedi vizsgálatnál a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben vagy a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni.

KÖZLEKEDÉS	„B”
Üzemanyagtöltő állomás	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

EGYÉB TEVÉKENYSÉG	„B”
Bányászat	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Fúrás, új kút létesítése	
A fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	

B.) 2. A védőidom, védőterület, védőszáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozások:

1. A vízügyi hatóságnak a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján kötelesek tenni, hogy a vízellátórendszer üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.
2. A védőterület kijelöléséről szóló határozattal érintett ingatlant úgy kötelesek használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

III. Szakhatóságok állásfoglalásai:

1. A **Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség** 10882-1/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a Kisvárdai és Térsége II. számú vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelöléséhez az alábbiak figyelembe vételével hozzájárult:
 - Az ivóvíz minőségű vizet termelő mélyfúrású kutak tágabb környezetében a felszín alatti vízre esetlegesen veszélyt jelentő, felszínen végzett tevékenységek akkor végezhetők, ha a tevékenységek együttesen bekövetkező, esetleges káros hatását a felszín alatti víz minőségére tisztázzák.
 - Törekedni kell arra, hogy a kutak környezetében, annak vízminőségére veszélyt jelentő potenciális szennyezőforrások ne alakuljanak ki. Ilyen esetleges megjelenését felügyelőségnek jelenteni szükséges.
 - A belső védőövezeten csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelt víz mennyiségét, minőségét valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
 - A sérülékeny vízbázisokon a vízkivételek belső védőidoma és védőterülete körül külső védőövezetet kell kijelölni a 20 nap alatt le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb hasonló szennyeződések elleni védelem érdekében.
 - A hidrogeológiai védőterületen tilos olyan létesítményt elhelyezni, amelynek jelenléte vagy üzemelése a felszín alatti vízminőséget károsan befolyásolja.
 - A vízbázis biztonságba helyezése során kiépített figyelőkutak vízvizsgálati eredményeit kérem a figyelőkutak vízjogi engedélyeiben megadott módon a környezetvédelmi felügyelőségnek megküldeni.
2. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat** 2757/2-Tv/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a Kisvárdai és Térsége II. Vízművek sérülékeny földtani közegében lévő ivóvízbázis védőterület kijelöléséhez a benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiak szerint adta meg:

Az alábbiakban ismertetett feltételeknek előírásaival talajvédelmi és növényvédelmi szempontból a kisvárdai II. vízbázis védőterülete kijelölhető.

Talajvédelmi előírások:

 - A külső védőövezetben hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, szennyvízöntözés, tisztított szennyvízzel való öntözés, továbbá szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése tilos. Szervestrágyázás, műtrágyázás és legeltetés a

külső védőövezetben környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető.

- A hidrogeológiai „B” védőövezetben műtrágyázás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, továbbá szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető. Szennyvízöntözés tilos.
- A fenti területeken történő szervestrágyázás, vagy tisztított szennyvízzel öntözés esetén - az abból származó - a területre kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg az 170 kg/ha értéket évente.
- A szerves trágyával, hígtrágyával és műtrágyával évenként talajba juttatott nitrogén együttes mennyisége nem haladhatja meg a növények által felvett nitrogén mennyiségét.

A növényvédő szerek használatának szabályozása:

1.) Külső (180 napos elérési idejű) védőterület:

A védőterületen tilos:

- Természetes és műtrágyák, növényvédő és gyomirtó szerek tárolása, raktárak létesítése, hulladék elhelyezése.
(E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre. Mezőgazdasági kistermelő a kiürített és megtisztított növényvédő szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként kezelheti, ezt meghaladó úrtartalom esetén begyűjtő, hasznosító szervezeteknek kell átadnia.)
- A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, munkaruhák, gépek és berendezések tisztítására, mosására szolgáló helyiségek építése.
- Növényvédő szereket tartalmazó vizek elhelyezése és ártalmatlanítása.
- Növényvédő szerek felhasználására szolgáló berendezések tárolása és javítása (kivétel: mg. kistermelő háti permetezőgépe.)
- A légi növényvédő szerek szórásához szükséges berendezések, növényvédő szerrel való feltöltésére szolgáló területek létesítése és üzemeltetése, fel- és leszálló pályák, növényvédő szer légi úton való kiszórása.
- A védőterületen belül a következő hatóanyagú növényvédő szerek alkalmazása, a felszín alatti vizek élővilágára gyakorolt toxicitása miatt:

Amitráz

Bentazon

Diklórfosz

Fentinacetát, fentinhidroxid

Foszfamidon

Karbofuran

Klórozott szénhidrogének (endoszulfán)

Tetradifon

Metidation

Metilazinfosz

Metilparation

Nitroszármazékok (benefin, pendimetalin, trifluralin)

DNOC

Triazofosz

Klórpirifosz

Klórpirifosz-metil

Fenitrotoin
Fention
Acefát
Forat

(Forrás: A felszíni és felszín alatti vizek növényvédő szer szennyeződés elleni védelmére vonatkozó általános követelményeket tartalmazó Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Ágazati Szabvány - MSZ-10-620-1988)

A következő hatóanyagok esetében, ugyan a hatóanyag nem jelent komoly toxikus veszélyt a felszín alatti vizek élővilágára, viszont a vegyület talajban való mobilitási tulajdonságai, illetve egyes esetekben a perzisztencia tulajdonságok lehetővé tehetik a felszín alatti vízkészlet szennyeződését, ezért e védőterületen ezek használata is mellőzendő:

Triazin származékok

(Hatóanyag: Aktinit PK, cyanazin, hexazon, metamitron, metribuzin, prometrin, terbutilazin, terbutrin)

tiokarbamátok

(Hatóanyag: bentiokarb, butilát, cikloát, EPTC, molinát, vernolát)

fenuron

diuron

aryl-oxi-alkán karbonsavak

(Hatóanyag: bifenox, 2,4 D, 2,4 DB, 2,4 DP, diklofop-metil, diklórprop, fenoxaprop-etil, fluazifop-P-butyl, fluroxipir, haloxifop, MCPA, MCPB, mekoprop, triklópyr)

dikamba

terbacil

diklobenil

napropamid

propizamid

triaszulfuron

imazetapir

benszulfuron-metil

primiszulfuron

imazaquin

imazapir

A talajra közvetlenül permetezendő vagy talajba dolgozandó növényvédő szerek - főként gyomirtó szerek - esetében az engedélyokiratban előírt dózishatár alsó értékét kell alkalmazni.

3.) Hidrogeológiai védőterület

„B” külső (50 éves elérési idejű)

Tilos az alábbi növényvédő szer hatóanyagok használata:

DNOC

Endoszulfán

Forát

A védőterületen tilos:

- Új növényvédő szer raktár létesítése, illetve a hulladék elhelyezés.
(E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre)
- A már meglévő létesítményekre vonatkozóan:
- Növényvédő szerek, gyomirtó szerek, műtrágyák tárolása csak zárt építményben történhet úgy, hogy az ilyen anyagok ne kerülhessenek érintkezésbe a terepfelszínnel és ne juthassanak a terepfelszín alá.
- Mezőgazdasági kistermelő a kiürített és megtisztított növényvédő szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként kezelheti, ezt meghaladó ürtartalom esetén begyűjtő, hasznosító szervezeteknek kell átadnia.

5. *Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete* 4659-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a védő terület kijelölését az alábbiak figyelembevételével környezet-egészségügyi szempontból jóváhagyta:

- A záródokumentum által javasolt komplex észlelőhálózat kialakítását és folyamatos működtetését biztosítani kell.
- Kisvárdai város vonatkozásában az állattartási rendeletet – figyelemmel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásaira – módosítani szükséges és azt a kihirdetés előtt az ÁNTSZ Kisvárdai Városi Intézetének szakvéleményezés céljából meg kell küldeni.
- Kisvárdai védőterülettel érintett településrészeire vonatkozóan a helyi rendezési tervben és építési szabályzatban részletesen kell foglalkozni a szennyvízelhelyezés módszerével is azért, hogy új építmények esetében csak csatornahálózatra történő rákötést, annak hiányában zárt szennyvíztározást lehessen engedélyezni. A meglévő szikkasztó aknákat pedig a szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítéséig a további szennyezések megelőzése érdekében vízzárózni kell.
- A „B” védőzóna területén belül végzett mezőgazdasági tevékenységekkel kapcsolatba, de különösen az állattartó telepek vonatkozásában szükséges a környezetvédelmi felülvizsgálatok megindításáról intézkedni.

4. *A Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal* 776-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a védőterület kijelöléséhez alábbiakban adta meg:

Kisvárdai és Térsége II. sz. Vízmű vízbázis diagnosztikai zárójelentését elfogadjuk, javasolataival az alábbi észrevételek mellett egyetértünk.

- El kell készíteni a vízmű új üzemeltetési szabályzatát a záródokumentáció biztonságba tartási javasolt intézkedéseinek beépítésével.
- A kiépített monitoring rendszer üzemeltetése során keletkező földtani vonatkozású adatokat (pl. vízszintek, vízkémiai adatok) az üzemeltető a 4/1997. (III. 05.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet alapján Hivatalunknak köteles megküldeni.

6. *A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság* 6235-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a Kisvárdai és Térsége II. számú Vízmű sérülékeny hidrogeológiai védőterületének kijelölésével szemben (a mellékelt záródokumentáció alapján) természetvédelmi és tájvédelmi kifogással nem élt, a hatósági engedélyezéshez szakhatósági hozzájárulását megadta.

7. **Kisvárdai Város Jegyzője** 1809-2/2003.IX. számú szakhatósági állásfoglalását a védőterület kijelöléséhez a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 20.§-a, az 1957. évi IV. tv. 20. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. §-a alapján megadta.
8. **Ajak Község Jegyzője** szakhatósági állásfoglalását a jogszabályban előírt elintézési határidő alatt nem adta meg, ezért megadottnak tekintem.
9. **Anarcs Község Jegyzője** szakhatósági állásfoglalását a jogszabályban előírt elintézési határidő alatt nem adta meg, ezért megadottnak tekintem.
10. **Szabolcsbáka Község Jegyzője** szakhatósági állásfoglalását a jogszabályban előírt elintézési határidő alatt nem adta meg, ezért megadottnak tekintem.
11. **Gyulaháza Község Jegyzője** szakhatósági állásfoglalását a jogszabályban előírt elintézési határidő alatt nem adta meg, ezért megadottnak tekintem.

Megkeresem Kisvárdai Város Önkormányzatát, hogy jelen határozatot tegye közzé a helyben szokásos módon. A kifüggesztés időtartama 30 nap. A közzétételre tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni és azt hatósággal közölni a beérkező észrevételekkel együtt a kifüggesztett anyag levételét követő 15 napon belül.

Megkeresem – határozatom jogerős példányával és a Kisvárdai vízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőterület és védőidom által érintett területek részletes helyszínrajzával – a Kisvárdai Körzeti Földhivatalt, hogy a kijelöléssel érintett területekre vonatkozóan a jogokat és tényeket bejegyezni szíveskedjen.

Jelen, védőterületet kijelölő határozat 2054. január 31.-ig érvényes, de hivatalból, vagy kérelemre bármikor módosítható, illetve visszavonható.

A határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást az érvényességi időn belül kell kezdeményezni.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hatóságomnál 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-a és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kisvárdai II. sz. Vízmű vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelölését az Igazgatóság hivatalból kezdeményezte.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációját a DHV Magyarország Kft. (Budapest, XIII., Váci u. 45/b.) készítette el 2002-ben.

Kisvárdai Városi Vízmű üzemeltetésére a VÁRDA-VÍZ Kft. (Kisvárdai, Városmajor u. 41.) 2/196-1988. vksz. alatt 5263-10/1991., illetve a jogutódra átiró 452-21/1996., az ezt módosító 452-55/1999., 452-110/2002., 452-129/2002., és a 452-145/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A vízellátást a 2/235-1983., 2/236-1983., 2/235-1983., 2/255-1991., 2/246-1988. és a 2/343-2001. vízikönyvi számú vízműutak biztosítják, melyek vízjogi üzemeltetési engedélyei a VÁRDA-VÍZ Kft., mint üzemeltető részére szólnak.

Az észlelőkutak létesítésére a TIVIZIG Ht. 4845/17/2002. (vksz: 2/361-2002.), a Ht. 4845/10/2002. (vksz: 37/394-2000.) és a Ht. 4845/8/2002. (2/353-2002.) számú határozatai alapján került sor.

A vízművet, a vízműutakat és észlelőkutakat jelenleg a VÁRDA-VÍZ Kft. üzemelteti.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal, Kisvárdai Város Jegyzője, valamint az ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete szakhatósági állásfoglalása alapján megállapítottam, hogy a védőterület-védőidom kialakítására a vízminőség megóvása érdekében szükség van.

A kialakítás vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

A védőterület jelen határozatom rendelkező részében leírt határokkal és határidővel kialakítható.

Ajak Község Jegyzőjének, Anarcs Község Jegyzőjének, Szabolcsbáka Község Jegyzőjének, illetve Gyulaháza Község Jegyzőjének szakhatósági hozzájárulását az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21. § (2) bekezdése alapján megadottnak tekintettem, mivel megkeresésemre 30 napon belül nem nyilatkozott, illetve a nyilatkozattételre további határidőt sem kért.

Mivel Kisvárdai II. Vízmű "A" védőidomnak nincs metszete a felszínen, így kijelölése sem lehetséges, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2757/2-Tv/2003. számú szakhatósági állásfoglalásának azon részét, melyben a hidrogeológiai „A” védőövezetről szól, határozatomból kihagytam.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a hidrogeológiai védőövezet területére vonatkozó korlátozásokra jelen határozatomban rendelkeztem. (A terv betekintésre hatóságomnál rendelkezésre áll.)

A védőidom, védőterület, védősáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozásokról a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) és 17. § (2) bekezdései rendelkeznek.

A kártalanítással kapcsolatos megegyezés hiánya a védőterület kijelölésének nem akadály. A kártalanítás, mint polgári jogi természetű kérdés, a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

Az engedély érvényességi határidejét 50 éves időtartamban állapítottam meg, mert az üzemeltetéssel összefüggő feltételek és kötelezettségek nem indokolják rövidebb határidő megállapítását, hogy a kijelölt védőidommal kapcsolatos lehatárolás felülvizsgálatát 5 év múlva el kell végezni, az esetlegesen szükséges módosításokat végre kell hajtani.

Mivel a védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint, ezért a határozat közzélése közszemlére tétel révén történik az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 45. §-a alapján.

A kijelöléssel érintett területekre vonatkozó jogok, kötelezettségek és tilalmak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. § alapján intézkedtem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14., 20., 33. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 6., 9., 27. §-a, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. §-a, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21., 42., 44., 45., 46., 47. § (1) bekezdése, valamint a Ptk 108. §-a alapján hoztam meg.

Az illetékről az 1998. évi LX. törvénnyel módosított 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bek. alapján, a törvény mellékletének XIII. címe szerint határoztam.

Nyíregyháza, 2004. január 29.

Dr. Konrád Margit s. k.
mb. igazgató

Határozatomról értesülnek:

VÁRDA-VÍZ Kft.

Kisvárdai Város Önkormányzata

Ajak Község Önkormányzata

Anarcs Község Önkormányzata

Szabolcsbáka Község Önkormányzata

Gyulaháza Község Önkormányzata

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség

Sz.-Sz.-B. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

Magyar Geológiai Szolgálat

Kelet-magyarországi Területi Hivatala

ÁNTSZ Megyei Intézete

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Jogerő után:

Körzeti Földhivatal

Vízikönyvvezető

Vízgazdálkodási Osztály

Kisvárdai Városmajor u. 41. + helyszínrajz

Kisvárdai Szent László u. 7-11. (2 pld. hat.) +
+ helyszínrajz

Ajak

Anarcs

Szabolcsbáka

Gyulaháza

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Nyíregyháza, Kótaji u. 33.

Debrecen, Wesselényi u. 6.

Nyíregyháza, Árok út 41.

Debrecen, Pf.: 216.

Kisvárdai + helyszínrajz

Helyben

Helyben

Határozatomról értesülnek:

VÁRDA-VÍZ Kft.
Kisvárdai Város Önkormányzata

Ajak Község Önkormányzata
Anarcs Község Önkormányzata
Szabolcsbáka Község Önkormányzata
Gyulaháza Község Önkormányzata
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
Sz.-Sz.-B. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Magyar Geológiai Szolgálat
Kelet-magyarországi Területi Hivatala
ÁNTSZ Megyei Intézete
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Kisvárdai, Városmajor u. 41. + helyszínrajz ✓
Kisvárdai, Szent László u. 7-11. (2 pld. hat.) + ✓
+ helyszínrajz

Ajak ✓
Anarcs ✓
Szabolcsbáka ✓
Gyulaháza ✓
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12414! ✓
Nyíregyháza, Kótaji u. 33. ✓

Debrecen, Wesselényi u. 6. ✓
Nyíregyháza, Árok út 41. ✓
Debrecen, Pf.: 216. ✓

Exp.: 2006
12414! ✓
H. idő: 2004. 07. 27

Jogerő után:

Körzeti Földhivatal
Vízikönyvvezető
Vízgazdálkodási Osztály

Kisvárdai + helyszínrajz
Helyben
Helyben

Kérem az igazgatóság **vízikönyvvezetőjét**, hogy a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogokat, kötelezettségeket és adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be!

Lijepunk's 10 nap!

Jogerőre emelkedett!	
Vízikönyvi sz.: 2/146-1938	
Nyíregyháza, _____ év _____ hó _____ nap	
2004-07-27	