

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Hatósági osztálya

mint I. fokú vízügyi hatóság

4401. Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. ☒ Pf:14 ☎ Telefon: 42-502200 Telefax: 42-502202

Ügyfélfogadás: hétfő és szerda ☎ 9.00-12.00, 13.00-15.00.

Ügyiratszám: 3334-27/2003.

Ügyintéző: Szikora Julianna / Szabó Éva

Tárgy: Kállósemjén Vízmű vízbázisa
hidrogeológiai
Védőterületének kijelölése

H A T Á R O Z A T

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és a NYÍR-AQUA Víz-Közmű Ipari és Szolgáltató Kft. üzemeltetésében lévő, 317-31/2001. számú határozattal módosított, 317-14/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett

Kállósemjén Községi Vízmű és létesítményei vízbázisának védelmére a hidrogeológiai védőterületet és védőidomot az alábbiak szerint

kijelölöm.

A közcélú vízellátási művelés tulajdonosát és üzemeltetőjét **egyetemlegesen kötelezem** arra, hogy a kijelölt védőterületnek, védőidomnak a határozatban meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat **2003. december 31-ig** végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

Tervező : DHV Magyarország Kft. (1134 Budapest Váci u. 45/b.)

Tervszám : „szám nélküli” (kelt.: 2001. október)

A vízbázis által érintett területek: Az „I. Főbb műszaki paraméterek” című fejezetnek „Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok” című alfejezetében lévő táblázat szerint.

A vízbázis által érintett területek tulajdonosai: a fenti táblázatban feltüntetett ingatlanok földhivatal által bejegyzett mindenkorai tulajdonosai.

I. Főbb műszaki paraméterek:

1. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Kállósemjén Községi Vízmű vízbázisa

~belső védőövezet-védőidom

~hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidom

2. Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

Kút neve	Kat. Szám	X koord. (m)	Y koord. (m)	Hrsz.	Lét. Eng. Sz.	Üzem. Eng. Sz.	Vízikönyvi száma	Talpm. (m)	Szűrőzött szakasz
1/a sz. vízmű kút	B-25	283590	864850	1374	5555-7/1989	317-12/1996	36/199-1989	211,0	182,0-184,4 186,6-190,0 198,0-205,0
2. sz. vízmű kút	B-20	283800	864600	0451	5105-2/1983	5553-3/1985	36/182-1983	209,0	145,0-151,0 179,0-190,0 196,0-203,0
2/a sz. vízmű kút	B-21	283833	864582	0451	5105-6/1987	317-30/2001	36/190-1987	210,0	177,6-182,0 183,6-190,0 196,1-203,0

A vízmű üzemeltetésére 36/134-1983. vksz. alatt 317-14/1997, illetve az ezt módosító 317-31/2001. számú határozattal a Nyír-Aqua Kft. (Nyírbátor, Vágóhíd út 28.), mint engedélyes részére a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság üzemeltetési engedélyt adott ki.

3. Védendő vízkészlet:

- A védelem alá helyezett vízkészlet nagysága: 1000 m³/nap
A védelem alá helyezett vízkészlet típusa : rétegvíz
A víztároló képződmény kora, típusa : pleisztocénközép-durvaszemű homok
A tároló képződmények mélysége : 145,0-205,0 m

4. Védőterületek, védőidomok:

Védőövezeteket, védőidomokat matematikai – véges differenciák numerikus módszerével felépített – modellezési eljárással határozták meg. A védőövezetek és védőidomok meghatározása – állandó vízmozgást feltételezve – elérési időkön alapult.

A modellezés eredményeként a következő védőövezetek, védőidomok kerültek lehatárolásra:

- Belső védőövezet a kutak köré írható 10 m sugarú kör téglalap alakú burkoló idoma.
A védőidom mélységi kiterjedése 145,0-205,0 m között jelölhető meg.
- Az 50 éves (hidrogeológiai védőövezet „B” zóna) elérési időhöz tartozó hidrogeológiai védőidom felszíni metszetét a melléklet szemlélteti.
A védőidom mélységi kiterjedése 145,0-205,0 m között jelölhető meg.

4.1. Belső védőövezet-, védőidom által érintett ingatlan:

Kállósején 1374, 0451 hrsz-ú területe

4.2. Az 50 éves felszíni védőterület által érintett ingatlanok:

Kállósején teljes belterülete, valamint az alábbi külterületi ingatlanok (hrsz):

03/1	0130	0140/5	0142/10	0142/35	0145	0147	0247	0277/2
03/2	0131	0140/6	0142/11	0142/36	0146/1	0148	0261	0278/1
020	0132	0140/7	0142/12	0142/37	0146/2	0209	0262	0278/2

038	0133	0140/8	0142/13	0142/38	0146/3	0213	0266	0278/6
040	0134/1	0140/9	0142/14	0124/39	0146/4	0214	0269/1	0278/10
064	0134/2	0140/10	0142/15	0142/40	0146/5	0241	0269/2	0278/11
0113/1	0135	0140/11	0142/16	0142/41	0146/6	0242	0270	0279/1
0113/2	0136	0140/12	0142/17	0143	0146/7	0243/1	0271	0279/3
0113/3	0137	0104/13	0142/18	0144/1	0146/8	0243/2	0272	0371/2
0114	0138/1	0140/14	0142/19	0144/2	0146/9	0243/3	0273	0373
0115	0138/2	0140/15	0142/20	0144/3	0146/10	0243/4	0275/1	0376
0116	0138/3	0140/16	0142/21	0144/4	0146/11	0243/5	0275/2	0377
0117	0138/4	0140/17	0142/22	0144/5	0146/12	0243/6	0275/3	0378
0118	0138/5	0140/18	0142/23	0144/6	0146/13	0243/7	0275/4	0448
0119	0138/6	0140/19	0142/24	0144/7	0146/14	0243/8	0275/5	0450
0120	0138/7	0141	0142/25	0144/8	0146/15	0243/9	0275/6	
0121	0138/8	0142/1	0142/26	0144/9	0146/16	0243/10	0275/7	
0122	0138/9	0142/2	0142/27	0144/10	0146/17	0243/11	0275/8	
0123	0138/10	0142/3	0142/28	0144/11	0146/18	0243/12	0275/9	
0124	0138/11	0142/4	0142/29	0144/12	0146/19	0243/13	0275/10	
0125/1	0138/12	0142/5	0142/30	0144/13	0146/20	0243/14	0275/11	
0125/2	0140/1	0142/6	0142/31	0144/14	0146/21	0244	0275/12	
0125/3	0140/2	0142/7	0142/32	0144/15	0146/22	0245	0275/13	
0126	0140/3	0142/8	0142/33	0144/16	0146/23	0246/1	0275/14	
0129	0140/4	0142/9	0142/34	0144/17	0146/24	0246/2	0276/2	

II. A kijelöléssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek:

A.) Üzemeltetőre vonatkozóan:

1. A hidrogeológiai „B” védőövezet felszíni határát-, és felszín alatti védőidom határának felszíni vetületét tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes, vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni **2003. december 31-ig**.
2. A belső védőövezetet bekeríteni.
3. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentáció előírásai alapján 5 éven belül felülvizsgálni a védelem hatékonyságát, a felülvizsgálat eredményét és a védőterületet kijelölő határozat esetleges módosításának megindokolt kezdeményezését hatóságom részére elküldeni.
4. A kialakított védőidom, védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért köteles helytállni.
5. Az észlelőkutak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

6. A vízbázis fenntartását az észlelőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének és az érvényes Fenntartási Szabályzatnak megfelelően végezni.
7. A figyelőkutakban a vízszintméréseket és vízminőség vizsgálatokat az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően végezni:

<i>Mérési pont</i>	<i>Vízszintmérés</i>	<i>Vegyvizsgálat</i>
FK-4	havonta	Félévente (március és szeptember elején)
B-20 (2. sz.)	havonta	
1/a vízmű kút	havonta	
2/a. vízmű kút	havonta	

A vizsgálatoknak az alábbi komponenskörekre kell kiterjednie:

- Általános vízkémia:

pH, vezetőképesség, hidrogénkarbonát, karbonát, lúgosság, összes keménység, KOI_{ps} , szulfát, nitrát, nitrit, klorid, foszfát, ammónium, vas, mangán, nátrium, kálium, magnézium, kalcium.

- Toxikus fémek, bakteriológia

8. A védőterületeken lévő, kijelölt észlelőkutakra és felszíni vizekre vonatkozóan a vízszint és vízminőség vizsgálatokat 5 év után összesíteni és értékelni, az erről készült dokumentációt megküldeni az Igazgatóságnak, és az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek.
9. Gondoskodni a védőterületek fenntartásához szükséges létesítmények karbantartásáról, üzemeltetéséről.
10. Évente min. 1 alkalommal ellenőrizni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a területen folytatott tevékenységeket is, vízkészlet veszélyeztető tevékenység észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező szerveknél intézkedést kezdeményezni.
11. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység, esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
12. Az üzemeltető tekintetében beállt-, vagy az engedélyezett létesítményt érintő minden változást az engedélyező hatóságnak bejelenteni és az engedély módosítását kezdeményezni.
13. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak mindenkor biztosítani.
14. Az elkészített észlelő- és termelőkutak üzemeltetési szabályzatát a vízmű üzemeltetési szabályzatába beépíteni 2003. december 31-ig.

B.) A kijelöléssel érintett védőterületekre vonatkozó területhasználati korlátozások:

A helyi adottságok alapján figyelembe vett korlátozásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák. A táblázatban tételesen felsorolt korlátozások mellett a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltakat kell betartani.

B.) 1. Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások belső védőövezeten, védőidomon belül:
Védőövezet:

A területen belül csak a vízkivétel létesítményei helyezhetők el, és csak a vízilétesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenység végezhető. A területet be kell keríteni, a felszíni vizeket el kell vezetni, a felszínt füvesíteni kell és meg kell tiltani a növényvédőszer és trágya használatát.

Védőidom:

Új víztermelő létesítmény csak a meglévők kiváltására telepíthető. A meglévő észlelőkutakat lezárható állapotban kell tartani és csak az engedélyezett mintavételek, észlelések végzése alkalmával nyithatók ki a kezelőszemélyzet jelenlétében.

Érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónában:

BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS	„B”
Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Lakóépületek csatornázás nélkül	
Szennyvízcsatorna átvezetése	
Házi szennyvíz szikkasztása	
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése, üzemeltetése	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Házikertek, kiskertművelés	

IPAR	„B”
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	tilos
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Ásványolaj és ásványolajtermékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	
Veszélyes hulladék ártalmatlanító	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Veszélyes hulladék lerakó	tilos
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztása	tilos

Salak, hamu lerakása	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
----------------------	---

MEZŐGAZDASÁG	„B”
Növénytermesztés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Komposztálótelep	
Önellátást meghaladó állattartás	
Műtrágyázás	
Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	
Hígrágya és trágyalé leürítés	tilos
Szennyvízöntözés	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédő szerek alkalmazása	
Növényvédő-szer kijuttatása légi úton	
Növényvédő-szer tárolása, hulladékának elhelyezése	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Növényvédő-szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Szerves- és műtrágya raktározása, tárolása	
Szennyvíziszap tárolása	
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	
Állathullák elföldelése, dögkutak létesítése és működtetése	
Haltenyésztés, haletetés	

Növénytermesztésnél, szerves- és műtrágyázásnál, szennyvíziszap tárolásnál, elhelyezésnél a 33/2000. (III. 17.) – a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló – Korm. rendeletben foglaltakat kell betartani. Az alkalmazott növénytermesztési technológia, a kijuttatandó szerves- és műtrágya mennyisége csak az illetékes hatóságok hozzájárulásával változtatható meg.

Egyedi vizsgálatnál a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben vagy a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni.

KÖZLEKEDÉS	„B”
Üzemanyagtöltő állomás	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető

EGYÉB TEVÉKENYSÉG	„B”
Bányászat	Új, vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető
Fúrás, új kút létesítése	
A fedő-, vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	

B.) 2. A védőidom, védőterület, védősáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozások:

1. A vízügyi hatóságnak a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján kötelesek tűrni, hogy a vízáteremtő üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják.
2. A védőterület kijelöléséről szóló határozattal érintett ingatlant úgy kötelesek használni, hogy a védett vízbázist, valamint a kitermelt vizet ne veszélyeztesse és a használat következtében azt szennyeződés ne érje.

III. Szakhatóságok állásfoglalásai:

1. A **Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség** 7810-01/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a Kállósején vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelöléséhez az alábbiak figyelembe vételével hozzájárult:
 - Az ivóvíz minőségű vizet termelő mélyfúrású kutak tágabb környezetében a felszín alatti vízre esetlegesen veszélyt jelentő, felszínen végzett tevékenységek akkor végezhetők, ha a tevékenységek együttesen bekövetkező, esetleges káros hatását a felszín alatti víz minőségére tisztázzák.
 - Törekedni kell arra, hogy a kutak környezetében, annak vízminőségére veszélyt jelentő potenciális szennyezőforrások ne alakuljanak ki. Ilyen esetleges megjelenését felügyelőségnek jelenteni szükséges.
 - A belső védőövezeten csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelt víz mennyiségét, minőségét valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
 - A sérülékeny vízbázisokon a vízkivételek belső védőidoma és védőterülete körül külső védőövezetet kell kijelölni a 20 nap alatt le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb hasonló szennyeződések elleni védelem érdekében.
 - A hidrogeológiai védőterületen tilos olyan létesítményt elhelyezni, amelynek jelenléte vagy üzemelése a felszín alatti vízminőséget károsan befolyásolja.
 - A vízbázis biztonságba helyezése során kiépített figyelőkutak vízvizsgálati eredményeit kérem a figyelőkutak vízjogi engedélyeiben megadott módon a környezetvédelmi felügyelőségnek megküldeni.
2. A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat** 2233/1-Tv/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a Kállósején vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelöléséhez a benyújtott tervdokumentáció és helyszíni bejárás alapján az alábbiak szerint adta meg:

Az alábbiakban ismertetett feltételeknek előírásaival talajvédelmi és növényvédelmi szempontból a kállósejéni vízbázis védőterülete kijelölhető.

 - A külső védőövezetben hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, szennyvízöntözés, tisztított szennyvízzel való öntözés, továbbá szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése tilos. Szervestrágyázás, műtrágyázás és legeltetés a külső védőövezetben környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető.
 - A hidrogeológiai „B” védőövezetben műtrágyázás, hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre, továbbá szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése

környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően végezhető. Szennyvízöntözés tilos.

- A fenti területeken történő szerves trágyázás, vagy tisztított szennyvízzel öntözés esetén - az abból származó - a területre kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg az 170 kg/ha értéket évente.
- A szerves trágyával, hígtrágyával és műtrágyával évenként talajba juttatott nitrogén együttes mennyisége nem haladhatja meg a növények által felvett nitrogén mennyiségét.
- A növényvédő szerek használatának szabályozása:

1.) Külső (180 napos elérési idejű) védőterület:

A védőterületen tilos:

- Természetes és műtrágyák, növényvédő és gyomirtó szerek tárolása, raktárak létesítése, hulladék elhelyezése.
(E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre. Mezőgazdasági kistermelő a kiürített és megtisztított növényvédő szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként kezelheti, ezt meghaladó úrtartalom esetén begyűjtő, hasznosító szervezeteknek kell átadnia.)
- A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, munkaruhák, gépek és berendezések tisztítására, mosására szolgáló helyiségek építése.
- Növényvédő szereket tartalmazó vizek elhelyezése és ártalmatlanítása.
- Növényvédő szerek felhasználására szolgáló berendezések tárolása és javítása (kivétel: mg. kistermelő háti permetezőgépe.)
- A légi növényvédő szerek szórásához szükséges berendezések, növényvédő szerrel való feltöltésére szolgáló területek létesítése és üzemeltetése, fel- és leszálló pályák, növényvédő szer légi úton való kiszórása.
- A védőterületen belül a következő hatóanyagú növényvédő szerek alkalmazása, a felszín alatti vizek élővilágára gyakorolt toxicitása miatt:

Amitráz
Bentazon
Diklórfosz
Fentinacetát, fentinhidroxid
Foszfamidon
Karbofuran
Klórozott szénhidrogének (endoszulfán)
Tetradifon
Metidation
Metilazinfosz
Metilparation
Nitroszármazékok (benefin, pendimetalin, trifluralin)
DNOC
Triazofosz
Klórpirifosz
Klórpirifosz-metil
Fenitrotoin
Fention
Acefát
Forat

(Forrás: A felszíni és felszín alatti vizek növényvédő szer szennyeződés elleni védelmére vonatkozó általános követelményeket tartalmazó Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Ágazati Szabvány - MSZ-10-620-1988)

A következő hatóanyagok esetében, ugyan a hatóanyag nem jelent komoly toxikus veszélyt a felszín alatti vizek élővilágára, viszont a vegyület talajban való mobilitási tulajdonságai, illetve egyes esetekben a perzisztencia tulajdonságok lehetővé tehetik a felszín alatti vízkészlet szennyeződését, ezért e védőterületen ezek használata is mellőzendő:

Triazin származékok

(Hatóanyag: Aktinit PK, cyanazin, hexazon, metamitron, metribuzin, prometrin, terbutilazin, terbutrin)

tiokarbamátok

(Hatóanyag: bentiokarb, butilát, cikloát, EPTC, molinát, vernolát)

fenuron

diuron

aril-oxi-alkán karbonsavak

(Hatóanyag: bifenox, 2,4 D, 2,4 DB, 2,4 DP, diklofop-metil, diklórprop, fenoxaprop-etil, fluazifop-P-butyl, fluroxipir, haloxifop, MCPA, MCPB, mekoprop, triklopyr)

dikamba

terbacil

diklobenil

napropamid

propizamid

triaszulfuron

imazetapir

benszulfuron-metil

primiszulfuron

imazaquin imazapir

A talajra közvetlenül permetezendő vagy talajba dolgozandó növényvédő szerek - főként gyomirtó szerek - esetében az engedélyokiratban előírt dózishatár alsó értékét kell alkalmazni.

3.) Hidrogeológiai védőterület „B” külső (50 éves elérési idejű)

Tilos az alábbi növényvédő szer hatóanyagok használata:

DNOC

Endoszulfán

Forát

A védőterületen tilos:

- Új növényvédő szer raktár létesítése, illetve a hulladék elhelyezés.
(E korlátozás nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, valamint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alatti összes mennyiségre)
- A már meglévő létesítményekre vonatkozóan:

- Növényvédő szerek, gyomirtó szerek, műtrágyák tárolása csak zárt építményben történhet úgy, hogy az ilyen anyagok ne kerülhessenek érintkezésbe a terepfelszínnel és ne juthassanak a terepfelszín alá.
 - Mezőgazdasági kistermelő a kiürített és megtisztított növényvédő szer csomagolóanyagot, burkolatot egyszerre max. 2 liter térfogatig kommunális hulladékként kezelheti, ezt meghaladó úrtartalom esetén begyűjtő, hasznosító szervezeteknek kell átadnia.
3. Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete** 2776-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a DHV Magyarország Kft által elkészített zárójelentést környezet-egészségügyi szempontból jóváhagyja azzal a kikötéssel, hogy a 12. fejezetében leírt javaslatokat meg kell valósítani, különösen az önkormányzati rendeletalkotással, valamint a volt galvánüzem területének kármentesítésével összefüggő programokat.
- az állattartási rendeletet – figyelemmel a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásaira – módosítani szükséges, és azt a kihirdetés előtt az ÁNTSZ Nyíregyházi Városi Intézetének (Nyíregyháza, Hősök tere 9.) szakvéleményezés céljából meg kell küldeni.
 - Kállósején település védőterülettel érintett településrészére vonatkozóan új helyi építési szabályzatot kell kidolgozni (vagy a meglévőt módosítani) annak érdekében, hogy az új építésű házak esetében csak zárt szennyvíztárolást lehessen megvalósítani. A meglévő szikkasztó aknákat pedig – különösen az 5 éves elérési zónán belül – a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a további szennyezések megelőzése érdekében vízzárózni kell.
4. A **Magyar Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal** 502-24/2003. számú szakhatósági állásfoglalását a védőterület kijelöléséhez alábbiakban adta meg: Kállósején vízmű vízbázis diagnosztikai zárójelentését elfogadjuk, javaslataival az alábbi észrevételek mellett egyetértünk.
- El kell készíteni a vízmű új üzemeltetési szabályzatát a záródokumentáció biztonságba tartási javasolt intézkedéseinek beépítésével.
 - A kiépített monitoring rendszer üzemeltetése során keletkező földtani vonatkozású adatokat (pl. vízszintek, vízkémiai adatok) az üzemeltető a 4/1997. (III. 05.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet alapján Hivatalunknak köteles megküldeni.
5. A **Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság** a 4255-2/2003. számú szakhatósági állásfoglalásában a Kállósején Községi Vízmű vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelölése ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelt.
6. Kállósején község **Polgármesteri Hivatal Jegyzője** szakhatósági állásfoglalását a jogszabályban előírt elintézési határidő alatt nem adta meg, ezért megadottnak tekintem.

Megkeresem Kállósején Község Önkormányzatát, hogy jelen határozatot tegye közzemlére a helyben szokásos módon. A kifüggesztés időtartama 30 nap. A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni és azt hatósággal közölni a beérkező észrevételekkel együtt a kifüggesztett anyag levételét követő 15 napon belül.

Megkeresem – határozatommal és a Nyírgyulaj vízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőterület és védőidom által érintett területek részletes helyszínrajzával – a Nyírbátori Körzeti Földhivatalt, hogy a kijelöléssel érintett területekre vonatkozó korlátozásokat bejegyezni szíveskedjen.

Jelen, védőterületet kijelölő határozat **2053. július 31-ig** érvényes, de hivatalból, vagy kérelemre bármikor módosítható, illetve visszavonható.

A határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást az érvényességi időn belül kell kezdeményezni.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de hatóságomnál 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékmentes.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

INDOKOLÁS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-a és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kállósemjén Községi Vízmű vízbázis hidrogeológiai védőterületének kijelölését az Igazgatóság hivatalból kezdeményezte.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációját a DHV Magyarország KFT (Budapest, Váci u. 45/b) készítette el 2003-ban.

Kállósemjén Községi Vízmű üzemeltetésére a NYÍR-AQUA Víz-Közmű Ipari és Szolgáltató Kft (Nyírbátor, Vágóhid út 28.) 317-31/2001. számú határozattal módosított, 317-14/1997. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A vízellátást a 36/199-1989., 36/182-1983. és 36/190-1987. vízikönyvi számú vízműutak biztosítják, melyek vízjogi üzemeltetési engedélyei a NYÍR-AQUA Kft, mint üzemeltető részére szólnak.

Az észlelőutak létesítésére a TIVIZIG Ht. 4752/3/2001. (vksz: 36/317-2001.) számú határozata alapján került sor.

A vízművet, a vízműutakat és észlelőutakat jelenleg a NYÍR-AQUA Kft üzemelteti.

A diagnosztikai vizsgálat záródokumentációja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség, a Magyar

Geológiai Szolgálat Kelet-Magyarországi Területi Hivatal és az ÁNTSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Intézete szakhatósági állásfoglalása, valamint szakágazati vélemény alapján megállapítottam, hogy a védőterület-védőidom kialakítására a vízminőség megóvása érdekében szükség van.

A kialakítás vízgazdálkodási érdekeket nem sért.

A védőterület jelen határozatom rendelkező részében leírt határokkal és határidővel kialakítható.

Kállósemjén Község Jegyzőjének szakhatósági hozzájárulását az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21. § (2) bekezdése alapján megadottnak tekintetem, mivel megkeresésemre 30 napon belül nem nyilatkozott, illetve a nyilatkozattételre további határidőt sem kért.

Mivel Kállósemjén vízmű "A" védőidomnak nincs metszete a felszínen, így kijelölése sem lehetséges, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 2233/1-Tv/2003. számú szakhatósági állásfoglalásának azon részét, melyben a hidrogeológiai „A” védőövezetről szól, határozatomból kihagytam.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a hidrogeológiai védőövezet területére vonatkozó korlátozásokra jelen határozatomban rendelkeztem. (A terv betekintésre hatóságomnál rendelkezésre áll.)

A védőidom, védőterület, védősáv kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosaira vagy egyéb jogcímen használóira vonatkozó területhasználati korlátozásokról a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) és 17. § (2) bekezdései rendelkeznek.

A kártalanítással kapcsolatos megegyezés hiánya a védőterület kijelölésének nem akadálya. A kártalanítás, mint polgári jogi természetű kérdés, a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

Az engedély érvényességi határidejét 50 éves időtartamban állapítottam meg, mert az üzemeltetéssel összefüggő feltételek és kötelezettségek nem indokolják rövidebb határidő megállapítását, hogy a kijelölt védőidommal kapcsolatos lehatárolás felülvizsgálatát 5 év múlva el kell végezni, az esetlegesen szükséges módosításokat végre kell hajtani.

Mivel a védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint, ezért a határozat közlése közszemlére tétel révén történik az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 45. §-a alapján.

A kijelöléssel érintett területekre vonatkozó jogok, kötelezettségek és tilalmak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 18. § alapján intézkedtem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14., 20., 33. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 6., 9., 27. §-a, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. §-a, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21., 42., 44., 45., 46., 47. § (1) bekezdése, valamint a Ptk 108. §-a alapján hoztam meg.

Az illetékmentességről az 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdése c.) pontja alapján határoztam.

Nyíregyháza, 2003. szeptember 26.



JÖGERŐRE
EMELKEDETT!

Vkz.: 36/154-1980
Nyíregyháza,

2003-11-14

Dr. Konrád Margit

Dr. Konrád Margit
Hatósági Osztályvezető

Határozatomról értesülnek:

Kállósején Község Önkormányzata
NYÍR-AQUA Víz-Közmű Ipari és Szolgáltató Kft
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
Sz.-Sz.-B. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Magyar Geológiai Szolgálat
Kelet-magyarországi Területi Hivatala
ÁNTSZ Megyei Intézete
Kállósején Nagyközség Jegyzője
Körzeti Földhivatal
Vízikönyvvezető
I. sz. Szakaszmérnökség
Vízgazdálkodási Osztály

Exp.: 09.29
Kállósején (2 pld) + helyszínrajz ✓
Nyírbátor, Vágóhid út 28. + helyszínrajz ✓
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. ✓
Nyíregyháza, Kótaji u. 33. ✓
Debrecen, Wesselényi u. 6. ✓
Nyíregyháza, Árok út 41. ✓
Kállósején, Kossuth u. 112. ✓
Nyírbátor + helyszínrajz ✓
Helyben ✓
Nyíregyháza -
Helyben - <i>11.17.2003</i>

Kérem az igazgatóság **vízikönyvvezetőjét**, hogy a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogokat, kötelezettségeket és adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be!

Kifüggetlen
XI.30

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14., 20., 33. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló többször módosított 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 6., 9., 27. §-a, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 4. §-a, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21., 42., 44., 45., 46., 47. § (1) bekezdése, valamint a Ptk 108. §-a alapján hoztam meg.

Az illetékmentességről az 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdése c.) pontja alapján határoztam.

Nyíregyháza, 2003. szeptember 23.

Dr. Konrád Margit s. k.
Hatósági Osztályvezető

Határozatomról értesülnek:

Kállósején Község Önkormányzata
NYÍR-AQUA Víz-Közmű Ipari és Szolgáltató Kft
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
Sz.-Sz.-B. Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
Magyar Geológiai Szolgálat
Kelet-magyarországi Területi Hivatala
ÁNTSZ Megyei Intézete
Kállósején Nagyközség Jegyzője
Körzeti Földhivatal
Vízikönyvvezető
I. sz. Szakasztechnikus
Vízgazdálkodási Osztály

Kállósején (2 pld) + helyszínrajz
Nyírbátor, Vágóhíd út 28. + helyszínrajz
Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
Nyíregyháza, Kótaji u. 33.
Debrecen, Wesselényi u. 6.
Nyíregyháza, Árok út 41.
Kállósején, Kossuth u. 112.
Nyírbátor + helyszínrajz
Helyben
Nyíregyháza
Helyben