

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: sz.: 635/24 Kemece-Körmenditanya előközművesítése

Tervszám: A-1

E-közmű azonosító: 391724804

Tervező: Major Ferenc VZ-TEL/15-0229

A **391724804** e-közmű azonosítón bemutatott terv alapján a „sz.: 635/24 Kemece-Körmenditanya előközművesítése” **érinti** a Giganet Internet Kft. tulajdonában lévő alépítmény hálózatát. Létesítményünkkel párhuzamos haladás esetében kérjük a min. 0,4m, míg keresztezésnél a min. 0,2m védőtávolság betartását. A kivitelezés során védőcsöveinket szakfelügyeletünk mellett fel kell tártani, majd ezt követően a védőtávolság megtartásával végezhető el a kivitelezési munka. Alépítményünk 1m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető.

Az érintett szakaszokon kivitelezés csak szakfelügyeletünk megrendelése mellett végezhető, melyet a szakfelugyelet@giganet.hu email címen a munkálatok megkezdése előtt min. 8 munkanappal meg kell tőlünk rendelni.

A szakfelügyelet megrendelőn fel kell tüntetni a (munka megnevezése, helyszíne, megrendelő neve, címe, adószáma, bank neve, számlaszáma, kapcsolattartó neve, elérhetősége).

A kivitelezés során a létesítmény megóvásáról gondoskodni kell. Hálózatunk átépítését csak a cégünk munkatársai vagy az általunk jóváhagyott szakemberek végezhetik és a hálózatunk megóvásáról gondoskodni kell.

Károkozás esetén - szakfelügyelet megléte mellett is - anyagi felelősség a beruházót terheli.

A Giganet Internet Szolgáltató Kft. hálózatát érintő bármely cső, vagy kábelsérülést haladéktalanul be kell jelenteni e-mailen: info@giganet.hu, vagy telefonon a 06 80 512 000 hívószámon!

A közműegyeztetés érvényessége az érvényessé vált E-közmű nyilatkozattól számított 1 év.

Nyíregyháza, 2024/07/08

GIGANET
INTERNET SZOLGÁLTATÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1.
Adószám: 12886318-2-15

