

Iktatószám: IK/2503-2/2025
Tisztelt Gazdasági szereplők!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő a „Tűzcsapok” tárgyú közbeszerzési eljárásában a kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint adja meg a választ:

3.) kérdés:

Zárótest: EPDM gumival teljes felületén vulkanizált öntvény

Csak a leürítő tömítés legyen vulkanizált, vagy a zárótest teljes felülete. Esetleg elég az is, ha csak a záró tömítőgyűrű cserélhető a zárótesten?

Ezt azért fontos, mert egy lentebbi, a karbantartásra vonatkozó előírás pont ellent mond a zárótest kialakítására vonatkozó előírásnak, mert az említett pontban olvasható, hogy „amennyiben a dugattyú tömítéssel rendelkezik, annak cserélhetőnek kell lennie”.

Kérdés: Megfelelő-e pályázat kiírás szempontjából, ha a zárótesten lévő EPDM zárógyűrű tömítést lehet cserélni és a zárótest teljes felülete nincs vulkanizálva?

3.) válasz: Igen, az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint, „Ajánlatkérő elfogadja az olyan tűzcsapot, amelyen csak a leürítő tömítés vulkanizált. Ugyanakkor a zárótesten (dugattyún) lévő EPDM zárógyűrű tömítésnek cserélhetőnek kell lennie”.

Tisztelettel,
TARJÁN Gabriella
Partnerkapcsolati csoport
Gazdasági osztály
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: (42) 523-600/1333