

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő a „Szennyvíz szivattyú beszerzés - 2026.” tárgyú közbeszerzési eljárásában a kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint adja meg a választ:

1. kérdés: A műszaki leírás alapján a megajánlott szivattyú villamos teljesítménye (P2) pozitív irányba maximum 10%-kal térhet el a kiváltandó szivattyú paramétereitől. Ugyanakkor az értékelési szempontok között kiemelt súllyal (10-es súlyszámmal) szerepel a prémium hatásfokú, legalább IE3-as motorral szerelt szivattyúk megajánlása.

Felhívjuk a tisztelt Ajánlatkérő figyelmét, hogy a modern, magas hatásfokú IE3-as motorok méretezési és gyártástechnológiai sajátosságai (valamint a túlterhelés elleni védelem biztosítása a teljes jelleggörbén) miatt a gyártók gyakran magasabb névleges tengelyteljesítményű (P2) motorral szerelik a hidraulikákat, mint a régebbi, kiváltandó típusok esetében. A +10%-os merev korlát fenntartása ellehetetlenítheti a legmodernebb, energiatakarékos IE3-as szivattyúk megajánlását, ami ellentétes az Ajánlatkérő energiahatékonysági és életciklus-költség csökkentési céljaival, valamint indokolatlanul szűkíti a versenyt.

Elfogadja-e az Ajánlatkérő a +10%-nál nagyobb pozitív irányú P2 teljesítmény-eltérést abban az esetben, ha az ajánlattevő igazoltan magasabb hatásfokú (IE3) motorral szerelt, energiatakarékos szivattyút ajánl meg, amely az üzemeltetési költségeket bizonyítottan csökkenti?

Válasz: Ajánlatkérő a kérésnek nem tud helyt adni.

Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott, a villamos teljesítmény (P2) vonatkozásában előírt legfeljebb +10%-os pozitív eltérési korlátot fenntartja. A korlátozás indoka, hogy a kiváltandó szivattyúk helyére beépítésre kerülő új berendezéseknek a meglévő villamos és gépészeti rendszerhez történő illeszkedését biztosítani szükséges. A nagyobb teljesítményű motor alkalmazása a meglévő erősáramú hálózat, a villamos védelmi berendezések, valamint az indítási és üzemeltetési feltételek felülvizsgálatát, szükség esetén átalakítását teheti szükségessé, amely az Ajánlatkérő oldalán többletköltséget eredményezhet.

Ajánlatkérő célja olyan ajánlatok összehasonlítása, amelyek a meglévő rendszerbe külön beruházási vagy átalakítási igény nélkül beépíthetők és üzemeltethetők. A +10%-os korlát elhagyása vagy növelése az ajánlatok összehasonlíthatóságát befolyásolhatná, tekintettel arra, hogy az egyes megajánlásokhoz eltérő mértékű járulékos beruházási költségek kapcsolódhatnak.

Ajánlatkérő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a prémium hatásfokú, legalább IE3 energiahatékonysági osztályú motorral szerelt szivattyúk megajánlása nem alkalmassági vagy műszaki minimumkövetelmény, hanem értékelési részszerzőpont. Ennek megfelelően az ajánlattevők számára lehetőségként biztosított az ilyen berendezések megajánlása, amelyet Ajánlatkérő az értékelés során többletponttal honorál, amennyiben a megajánlott termék egyidejűleg valamennyi műszaki követelménynek, így a villamos teljesítményre vonatkozó előírásnak is megfelel.

Ajánlatkérő a minél magasabb energiahatékonysági osztályú szivattyúkat preferálja, mert elkötelezett az energiahatékonyság növelése mellett. Azonban a nagyobb teljesítményű eszközök beépítése esetén előforduló többletköltségeket (sem gépészeti, sem villamos oldalról) nem tudja Ajánlatkérő vállalni, kérjük az ajánlattétel során a fent leírtakat szíveskedjenek figyelembe venni.

2. kérdés: A műszaki leírás alapján a hosszú élettartam biztosítása és az életciklus költségeinek csökkentése érdekében a járókerék anyaga acél, mely anyagában vagy élelinek kialakításában különösen kopásálló anyagból készüljön.

Ez a megkövetelés kizárja az új - acélnál keményebb - Molib-tech technológiával készült 69-70 HRC keménységű járókerék alkalmazását.

Elfogadja e az Ajánlatkérő az új, acélnál keményebb járókerék alkalmazását

Válasz: Ajánlatkérő a kérdésnek helyt ad, az acélnál nagyobb keménységű, fokozott kopásállóságú járókerék alkalmazását elfogadhatónak tartja, amennyiben annak alkalmazása a szivattyú egyéb műszaki paramétereit hátrányosan nem befolyásolja.

Ajánlatkérő ugyanakkor kéri, hogy ajánlattevő szíveskedjen megadni, illetve műszaki dokumentációval alátámasztani, hogy a Molib-tech technológiával gyártott járókerék vonatkozásában rendelkezésre állnak-e gyártói vagy független vizsgálati eredmények a kopásállóság, valamint a várható élettartam tekintetében.

Ajánlatkérő kéri annak bemutatását, hogy a hagyományos öntvény vagy acél járókerekekhez képest a technológia alkalmazása milyen mértékű élettartam-növekedést, illetve kopásállósági javulást eredményez.

A benyújtott információk Ajánlatkérő számára a megajánlott műszaki megoldás előnyeinek objektív értékelését segítik elő.

Tisztelettel,
TARJÁN Gabriella
Partnerkapcsolati csoport
Gazdasági osztály
NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: (42) 523-600/1333