

Iktatószám: IK/2503-2/2025
Tisztelt Gazdasági szereplők!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő a „Tűzcsapok” tárgyú közbeszerzési eljárásában a kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint adja meg a választ:

1.) kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy „Ajánlatkérő elfogadja az olyan tűzcsapot, amelyen csak a leürítő tömítés vulkanizált. Ugyanakkor a zárótesten (dugattyún) lévő EPDM zárógyűrű tömítésnek cserélhetőnek kell lennie.” Az ajánlatkérő elfogadja-e az olyan tűzcsapot, amelynek a záróteste maga a vulkanizált dugattyú, amely cserélhető!

1.) válasz: *Igen, ajánlatkérő elfogadja, amennyiben a teljes felületén vulkanizált zárótest (dugattyú) anyagában öntöttvas.*

2.) kérdés: Ajánlatkérő előírta, hogy „Korrózióvédelem: az öntvény alkatrészeket GSK által tanúsított epoxibevonattal kell ellátni, amelyet a napsugárzásnak kitett részekben UV-álló bevonattal kell ellátni”. Az ajánlatkérő elfogadja-e az olyan tűzcsapot, amely Helios Festékkutató Intézet által kiadott bizonyítvánnyal rendelkezik.

2.) válasz: *Igen, ajánlatkérő elfogadja, amennyiben az ajánlatkérő által elvárt bevonatrendszerrel minőségében egyenértékű vagy jobb!*

Tisztelettel,
az Ajánlatkérő