

Iktatószám: IK/6518-4/2025
Tisztelt Gazdasági szereplők!

A NYÍRSEGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő a „Kútcsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában a 2. rész tekintetében a kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint adja meg a választ:

4.) A „ Kútcsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése” elnevezésű pályázat 2. részében szereplő KPE csövekről szeretném kérdezni, hogy azon téteknél ahol nincs oda írva, hogy SDR17 azok a tételek SDR11-esek lesznek vagy azok is SDR17-esek (Ártáblázat.xls)?

4.) válasz: Valamennyi KPE cső SDR17-es .

Tisztelettel,
TARJÁN Gabriella
Partnerkapcsolati csoport
Gazdasági osztály
NYÍRSEGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: (42) 523-600/1333