

Műszaki leírása

a

„Nyíregyházi I. sz. szennyvíztisztító telepen az I. és a II. gépirács cseréje vállalkozási szerződés keretében”

tárgyú beszerzési eljárásban

A kivitelezésre irányuló építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.

Az ajánlatkérő a jelenleg beépített géptípust adja meg, azzal egyenértékű, más gyártó terméke is beépíthető, megajánlható.

*Jelenleg beépített gépirács: HUBER SSV 6300*976*6 típusjelű szűrőrács, gyártmányú*

*Típus: HUBER SSV 6300*976*6*

Kapacitás: Q_{max} = 480 l/s (kommunális szennyvíz)

Csatorna szélessége 1200mm

Csatorna mélysége 4860mm

Maximális visszaduzzadás HAVARIA esetén 4860mm

Rácsszemét csatornafedéltől mért ledobási magassága 5975mm

Gépi rács pálcaköz: 6 mm

Beltéri, teljes korrózióálló rozsdamentes acél, KO38 megfelelő anyagminőség kivitel.

A gépirács automata üzemben működik, lépésszámlálóval ellátott.

Opció: az Ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni a meglévő vezérlőszekrény és meglévő vezérlés kialakítására. Amennyiben nem illeszkedik, abban az esetben az új vezérlőszekrény kiépítését az ajánlatnak tartalmaznia kell.

A munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételek:

A munkaterület átadás időpontja: a szerződés hatálybelépését követően, a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

A cserélendő gépnek a rendelkezésre álló helyre be kell férnie.

A rácsszemét és a homok gyűjtésére az üzemeltetés során konténert használ az ajánlatkérő. A konténer helye meghatározott, azon változtatni nem lehet. A surrantót, kihordó csigákat úgy kell megtervezni és kiépíteni, hogy a szemét eljusson a konténerbe.

A megadott, rendelkezésre álló beépítési méretek tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő nyomtatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott ajánlati ár (vállalkozási díj) egyösszegű átalányár, amelynek valamennyi költséget – anyagköltség, gyártás, szállítás, kibontás, beszerelés (beépítés) gépészeti- és elektromos vezérléscsere és beüzemelés – tartalmaznia kell. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő nem vesz részt a helyszíni bejáráson, utóbb, a szerződés teljesítése során ebből adódóan nem érvényesítheti többletköltség elszámolását.

A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények – a műszaki átadás-átvétel feltétele:

- *a sikeres átadás-átvételi eljárás feltétele a sikeres üzempróba;*
- *az érintésvédelmi jegyzőkönyvek, tanúsítványok átadása;*
- *a beépített gép gépkönyve, karbantartási utasítás, garanciafüzet átadása;*
- *kivitelezői nyilatkozat a beépített gépre és a beépítésre vonatkozóan;*
- *munkavédelemmel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozat;*
- *üzemeltetői oktatással kapcsolatos jegyzőkönyv átadása.*

Ajánlatkérő az átadás-átvétel során a megrendeléssel való egyezőség igazolását érti, azaz minden olyan dokumentált állításokat tartalmazó nyilatkozat, irat, okmány átadását érti, amely tény vagy körülmény igazolására szolgál és alátámasztja a megajánlott berendezés tekintetében, hogy az mindenben megfelel az ajánlatkérő által előírt, valamint a jogszabályokban foglalt követelményeknek, szabványoknak (pl. a gyártás során az előírásoknak megfelelő anyag került beépítésre).

Az építési hely megjelölése:

Nyíregyházi I. szennyvíztisztító telep 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. 0307/7 és 0307/9 hrsz.

A megvalósítást befolyásoló körülmények:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szennyvíztisztító telepen munkanapokon 7.00 és 15.20 óra között van munkaidő.

Az leszállítás kívánt kezdési és befejezési időpontja:

Teljesítési határidő: 18 hét, azzal, hogy a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások

Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.): -

A megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása):

A kivitelezés során az áramvételezés biztosított.

Műszaki tervek:

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a meglévő gépirács műszaki rajzát.

Árazatlan költségvetési kiírás:

Az árazott költségvetést ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.