

Iktatószám: IK/6518-3/2025
Tisztelt Gazdasági szereplők!

A NYÍRSEGVÍZ Zrt., mint Ajánlatkérő a „Kútsövek, KPE-csövek és idomok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában az 1. rész (Kútső) tekintetében a kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbiak szerint adja meg a választ:

1.) Az ajánlattételi felhívás 1. rész A) Hodász esetében kétszer van ugyanaz a táblázat betéve, ezek szerint két ugyanolyan kútra kell alapanyag?

1.) válasz: Elírás a táblázat duplikációja, kérjük az egyiket figyelmen kívül hagyni és az ajánlattétel során az árazatlan táblázatot szíveskedjenek használni.

2.) n) pont Műszaki alkalmasság igazolására az MSZ EN 1452 és 1401 szabványnak való megfelelés van bejelölve, de ezek egyike sem menetes kútbéléscső és szűrő szabvány.

2.) válasz: Ajánlatkérő elfogadja a DIN 4925 szabvány előírásainak való megfelelést.

3.) Az ajánlatkérésben a KMPVC megnevezés nyomócső megnevezés, ami nem menetes kútbéléscsőre vonatkozik. A kútbéléscsőre vonatkozó anyagmegjelölés a PVC-U.

3.) válasz: Ajánlatkérő köszönettel elfogadja a pontosítást.

Tisztelettel,
az Ajánlatkérő