Mintavétel ideje	Mintavétel helye	Ammónium -N [mg/l]	BOI5 [mg/l O2]	Hexánnal extr. ö. [mg/l]	KOI (d) [mg/L]	Össz.leba.tart. [mg/l]	Nitrát-N [mg/L]	Nitrit-N [mg/L]	Összes oldott a [mg/l]	Foszfor összes [mg/L]	Összes N [mg/l]	Ö. Szer-vetlen N [mg/l]	pH helyszíni	Összes száraz a [mg/l]
2025.05.14	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	72,9	640	33	997	448	0,119	0,005	1042	11,2	100,6	72,9	7,26	1490
2025.05.14	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	0,434	11	1,5	42	10	2,75	0,312	756	0,13	4,097	3,06	7,41	766
2025.05.28	Apagy szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	72,99	580	32	894	498	0,057	0,002	1048	10,8	85,8	72,99	7,07	1546
2025.05.28	Apagy szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	6,34	16	1,5	63	16	13,9	0,494	762	4,38	23	20,73	7,5	778
2025.05.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	78,2	360	17	569	136	0,039	0	1052	7,95	92,35	78,22	7,41	1188
2025.05.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Távozó tisztított szennyvíz	0,03	10	1	34	14	3,48	0,078	744	0,42	4,53	3,56	7,52	758
2025.05.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0	15	1,8	59	14	16,67	0,227	748	1,43	21,67	16,9	7,47	762
2025.05.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	67,49	400	18,4	616	294	0,051	0,01	1012	10,9	87,6	67,5	7,34	1306
2025.05.14	Demecser szennyvíztisztító - Demecser távozó szennyvíz	9,75	16	1,5	59	18	0,702	0,579	778	0,38	15	11,03	7,52	796
2025.05.14	Demecser szennyvíztisztító - Demecser érkező szennyvíz	70,19	460	27	717	268	0,079	0,004	998	9,36	86,24	70,19	7,41	1266
2025.05.12	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	0,473	13	1,5	55	16	3,99	0,24	750	0,21	5,24	4,23	7,24	766
2025.05.12	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	78	850	51	1343	692	0,115	0,002	952	14,3	103	78	7,36	1644
2025.05.19	Encsencs szennyvíztisztító telep - érkező szennyvíz	71,1	580	27,2	908	382	0	0	1016	8,89	84,1	71,1	7,41	1398
2025.05.19	Encsencs szennyvíztisztító telep - távozó szennyvíz	2,27	9	1	31	20	8,04	0,023	798	0,64	12,6	10,33	7,32	818
2025.05.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	68,82	860	40	1329	622	0,057	0	1022	32,7	94,51	68,82	7,46	1644
2025.05.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0	17	2	77	22	5,02	0,06	776	0,58	5,97	5,08	7,28	798
2025.05.13	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_érkező szennyvíz	65,45	460	28	736	248	0,066	0,004	1014	8,53	76,16	65,45	7,48	1262
2025.05.13	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_összes távozó	31,2	25	2	102	24	0	0	812	4,56	56,1	31,2	7,27	836
2025.05.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány távozó szennyvíz	0	10	1	37	12	18,37	0	832	2,85	20	18,37	7,61	844
2025.05.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány érkező szennyvíz	68,52	320	15,2	522	168	0,023	0	1046	11,7	75,1	68,52	7,41	1214
2025.05.05	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. távozó szennyvíz	0,339	12	1,5	40	18	11,47	0,008	776	4,38	14,2	11,47	7,38	794
2025.05.05	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. érkező szennyvíz	91,4	460	28	726	318	0,082	0,016	1014	13	107,2	91,42	6,95	1332
2025.05.14	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_távozó szennyvíz	9,89	19	1,5	74	20	8,02	1,17	774	0,67	20,7	19,08	7,32	794
2025.05.14	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_érkező szennyvíz	79,6	660	36	1038	430	0,119	0,013	1032	14,2	99,29	79,61	7,44	1462
2025.05.12	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0	20	1,5	92	16	3,08	0	772	1,13	4,8	3,08	7,63	788
2025.05.12	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	56,3	200	15	328	164	0,16	0,001	962	6,77	65,17	56,3	7,41	1126
2025.05.26	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,097	7	1	25	16	8,23	0	752	2,51	15,16	8,23	7,48	768
2025.05.26	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	69,95	380	19,5	612	396	0,049	0,029	1046	9,76	80,65	69,98	7,09	1442
2025.05.28	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek távozó szennyvíz	0	5	1	19	18	4,88	0	728	0,47	9,03	4,88	7,56	746
2025.05.28	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek érkező szennyvíz	62	440	21	677	426	0,061	0,008	1012	10,3	80,4	62	7,16	1438
2025.05.13	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0,165	12	1,5	41	18	0,05	0,056	770	0,95	1,24	0,056	7,42	788
2025.05.13	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	49,46	1900	102	3713	1674	0	0	1588	16,4	78,8	49,46	7,34	3262
2025.05.27	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0,067	10	1	34	18	0,046	0,084	770	1,59	1,37	0,084	7,82	788
2025.05.27	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	61,6	400	24	624	368	0,053	0	1026	17,4	71,34	61,6	6,98	1394
2025.05.08	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. távozó	0,404	16	1,5	58	14	9,75	1,02	700	1,84	13,4	10,77	7,69	714
2025.05.08	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. érkező	96,9	800	51	1274	688	0,036	0,002	1004	19,5	128,2	96,9	7,02	1692
2025.05.05	Nyírbátor szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,335	14	1,5	49	16	16,2	0,413	732	0,487	17,91	16,61	7,46	748
2025.05.05	Nyírbátor szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	56	480	29	741	296	0,058	0,009	1028	9,61	65,7	56	7,08	1324
2025.05.06	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	63,7	580	30	922	478	0,154	0,012	1018	11,8	80,4	63,71	7,12	1496
2025.05.06	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0,313	12	1,5	40	12	36,8	0,598	776	4,33	44	37,398	7,5	788
2025.05.20	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	119,11	1000	47	1567	868	0,197	0,065	1016	9,3	255	119,18	7,43	1884
2025.05.20	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0,529	10	1,2	41	10	19,3	1,56	768	4,78	47,4	21,39	7,3	778
2025.05.06	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	72,5	700	46	1122	366	0,112	0,022	1022	28,2	102,9	72,52	7,12	1388
2025.05.06	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,14	12	1,5	44	18	18,9	0,161	776	0,39	23	19,06	7,56	794
2025.05.20	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	83,83	520	24,6	820	366	0,078	0	1022	15,9	97,1	83,83	7,52	1388
2025.05.20	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,258	11	1,2	40	18	17,27	0,091	772	0,46	22	17,36	7,41	790
2025.05.08	Nyíribrony szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	79,3	1100	65	1743	762	0,057	0,011	926	11,8	103	79,3	7,09	1688
2025.05.08	Nyíribrony szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,011	14	1,5	54	22	4,82	0,019	814	0,68	5,82	4,84	7,45	836
2025.05.29	Rakamaz szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	43,3	460	24	720	368	0,591	0	1020	8,14	55	43,89	7,06	1388
2025.05.29	Rakamaz szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	7,17	21	2	86	24	0,543	0,657	774	1,1	33,4	8,37	7,49	798

2025.05.12	**Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz**	81,6	640	39	1004	420	0,155	0,009	1012	12,5	103,8	81,6	7,61	1432
2025.05.12	**Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz**	2,23	13	1,5	47	18	6,65	0,47	778	0,28	9,69	9,35	7,52	796
2025.05.15	**Tiszadob szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz**	81,7	2000	125	3744	1866	0	0	1234	13,4	109,4	81,7	7,52	3100
2025.05.15	**Tiszadob szennyvíztisztító telep - Tisztított szennyvíz**	0	9	1,5	43	14	19,7	0,053	784	0,17	21	19,75	7,41	798
2025.05.15	**Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Érkező szennyvíz**	52,1	400	24	621	282	0,013	0	1006	7,93	64,7	52,1	7,42	1288
2025.05.15	**Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Távozó szennyvíz**	0,53	4	1	14	10	1,37	0,088	658	0,51	2,59	1,99	7,34	668
2025.05.08	**Újfehértó szennyvítisztító telep - Útóülepítőről elfolyt tisztított szennyvíz**	3,68	15	1,5	55	14	20,6	1,67	784	0,89	29,2	25,95	7,36	798
2025.05.08	**Újfehértó szennyvítisztító telep - Újfehértó érkező szennyvíz**	67,48	580	36	919	446	0,045	0,003	1022	10,6	83,3	67,48	6,85	1468