Mintavétel ideje	Mintavétel helye	Ammónium - N [mg/l]	BOI5 [mg/l O2]	Hexánnal extr. ö. [mg/l]	KOI (d) [mg/L]	Össz.leb a.tart. [mg/l]	Nitrát-N [mg/L]	Nitrit-N [mg/L]	Összes oldott a [mg/l]	Foszfor összes [mg/L]	Összes N [mg/l]	Ö. Szer-vetlen N [mg/l]	pH helyszíni	Összes száraz a [mg/l]
2025.08.13	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	49,7	1000	60	1588	1102	0,092	0	900	24,7	56,55	49,7	7,2	2002
2025.08.13	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	2,42	11	1	21	18	2,5	0,108	776	0,17	9,81	5,03	7,61	794
2025.08.27	Apagy szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,33	7	1	27	18	9,81	0,302	748	0,45	14,1	10,11	7,46	766
2025.08.27	Apagy szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	80,8	820	49	1276	324	0,089	0,013	1042	13	90,2	80,81	6,9	1366
2025.08.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	52,8	600	31	939	408	0,058	0	1034	32,3	56,7	52,8	7,48	1442
2025.08.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Távozó tisztított szennyvíz	0,242	10	1,5	41	14	1,89	0,14	752	4,91	2,69	2,03	7,56	766
2025.08.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	1,04	11	1,5	42	18	15,46	0,148	748	4,81	21,2	16,65	7,42	766
2025.08.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	70	420	26	670	544	0,074	0,001	1044	10,9	76,9	70	7,26	1588
2025.08.26	Csenger ÚJ szvt. telep - Érkező szv	45,8	320	16,5	506	120	0,07	0,003	944	5,34	51,6	45,8	7,13	1064
2025.08.26	Csenger ÚJ szvt. telep - Távozó szv	0	10	1,5	38	16	6,27	0,321	772	1,23	6,96	6,59	7,65	788
2025.08.13	Demecser szennyvíztisztító - Demecser érkező szennyvíz	59,8	460	22	735	360	0,172	0	984	17,1	77,3	59,8	7,02	1344
2025.08.13	Demecser szennyvíztisztító - Demecser távozó szennyvíz	0,09	6	1	21	14	3,98	0,076	752	3,42	8,46	4,06	7,46	766
2025.08.11	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	77	480	24	768	382	0,066	0	1006	11,8	92,65	77	7,15	1388
2025.08.11	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	0,313	23	2	118	30	4,5	0,063	866	0,44	9,04	4,56	7,53	896
2025.08.25	Döge szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	0	7	1	24	14	2,13	0,151	774	1,09	4,62	2,28	7,39	788
2025.08.25	Döge szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	111,2	660	45	1061	390	0,059	0,001	1028	11,9	122,6	111,2	6,85	1418
2025.08.18	Encsencs szennyvíztisztító telep - érkező szennyvíz	72,2	280	17,5	453	166	0,05	0	1022	8,44	77,2	72,2	7,42	1188
2025.08.18	Encsencs szennyvíztisztító telep - távozó szennyvíz	0,037	13	1,5	49	18	11,3	1,89	770	2,02	16,4	13,19	7,51	788
2025.08.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	2,44	14	1,5	56	18	4,61	0,333	770	0,832	8,06	7,38	7,3	788
2025.08.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	51,8	440	22	686	284	0,029	0	1032	39,8	62,51	51,8	7,46	1316
2025.08.25	Gyulaháza szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	75,8	1750	85	2766	1184	0,061	0	1084	13,8	90,95	75,8	7,01	2268
2025.08.25	Gyulaháza szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0	9	1,5	31	16	0,102	0,037	728	0,73	1,14	0,04	7,66	744
2025.08.12	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_érkező szennyvíz	62,1	320	16	511	228	0,039	0	1018	7,94	69,75	62,1	6,95	1246
2025.08.12	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_összes távozó	30,9	24	2	101	38	0,093	0	844	6,96	59,4	30,9	7,75	882
2025.08.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány távozó szennyvíz	1,21	5	1	18	20	1,33	0,043	778	0,56	4,93	2,58	7,28	798
2025.08.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány érkező szennyvíz	61,7	540	34	852	382	0,07	0,001	1014	13,2	79,4	61,7	7,66	1396
2025.08.04	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. érkező szennyvíz	79,6	420	25	675	218	0,056	0	1026	12,5	85,4	79,6	7,46	1244
2025.08.04	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. távozó szennyvíz	0,054	7	1	23	14	10,1	0,027	748	4,81	19,18	10,13	7,56	762
2025.08.13	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_távozó szennyvíz	0,189	8	1	27	16	7,16	0,523	702	1,9	15,17	7,68	7,58	718
2025.08.13	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_érkező szennyvíz	65	440	24	682	290	0,071	0	1004	17	72,4	65	7,12	1294
2025.08.11	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,222	8	1	27	12	8,7	0	704	2,81	15,16	8,7	7,51	716
2025.08.11	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	65,4	360	19	567	188	0,05	0	1056	8,33	74,47	65,4	7,08	1244
2025.08.25	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,027	1	0,5	5	10	2,63	0	708	0,55	4,098	2,63	7,48	718
2025.08.25	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	64,3	160	9,5	258	86	0,027	0	932	7,48	68,65	64,3	7,1	1018
2025.08.27	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek távozó szennyvíz	0,062	8	1	29	18	10,6	0,223	746	0,14	13,8	10,82	7,41	764
2025.08.27	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek érkező szennyvíz	37,4	280	14,5	454	192	0,142	0	1004	25,3	40,94	37,4	7,09	1196
2025.08.12	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0	6	1	19	10	0,528	0,014	708	0,55	1,26	0,542	7,81	718
2025.08.12	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	33,4	780	45	1230	862	0,111	0	1024	27,2	44,1	33,4	6,94	1886
2025.08.26	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0	7	1	25	16	0,868	0,006	748	0,31	1,38	0,868	7,76	764
2025.08.26	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	24,4	220	11,5	364	222	0,026	0	788	16,9	29,2	24,4	6,89	1010
2025.08.07	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. érkező	76,97	950	54	1438	628	0,086	0,018	1034	15,2	96,44	76,99	7,28	1662
2025.08.07	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. távozó	0,621	24	2	101	28	8,4	0,092	804	1,73	14,2	9,11	7,41	832
2025.08.04	Nyírbátor szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	65,8	360	22	565	206	0,061	0	1012	11,4	71,11	65,8	7,38	1218
2025.08.04	Nyírbátor szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,053	15	1,5	56	18	12,1	0,338	748	0,237	14	12,44	7,58	766
2025.08.13	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep - Nyírbogdány távozó szenyvíz	0,021	13	1,5	52	14	29,7	0,011	722	3,66	34	29,71	7,5	736
2025.08.13	Nyírbogdány szennyvíztisztító telep - Nyírbogdány, érkező szennyvíz	82	500	26	800	362	0,164	0,007	982	13,9	100,3	82	7,15	1344
2025.08.05	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	62,3	660	41	1039	416	0,171	0	1024	12,4	78,26	62,3	7,36	1440
2025.08.05	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0,289	5	1	18	16	33,6	0,055	780	4,22	47,1	33,66	7,48	796
2025.08.19	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	63,4	1600	102	2511	1774	0,22	0	1092	23,4	122,8	63,4	7,612	2866
2025.08.19	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0	5	1	18	16	37,7	0,014	748	4,81	48,4	37,71	7,38	764
2025.08.05	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,259	8	1	26	12	24,1	0,214	776	0,76	26,2	24,31	7,28	788
2025.08.05	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	83,7	1100	65	1752	1262	0,06	0,002	982	24,9	97,4	83,7	7,41	2244

2025.08.19	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	70,7	500	29	781	198	0,046	0	1038	13,6	83,2	70,7	7,32	1236
2025.08.19	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0,567	12	1,5	46	16	17,4	0,647	726	0,39	22,8	18,61	7,46	742
2025.08.27	Nyíribrony szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	68,4	620	38	974	406	0,109	0	1072	44,5	74,55	68,4	6,96	1478
2025.08.27	Nyíribrony szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0	9	1	34	18	19,9	0,022	778	0,58	22,4	19,92	7,32	796
2025.08.06	Nyírtelek Szennyvíztisztító - Nyíretelek Szvt. távozó (Mérőműtárgy)	0,119	12	1,5	40	18	3,98	0,29	770	1,98	5,01	4,27	7,43	788
2025.08.06	Nyírtelek Szennyvíztisztító - Nyíretelek Szvt. érkező (Rácsakna)	85,1	700	40	1104	366	0,075	0,001	1022	14,4	102,8	85,1	7,61	1388
2025.08.28	Rakamaz szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,549	24	1,5	110	26	2,63	0,808	798	2,76	4,52	3,99	7,6	824
2025.08.28	Rakamaz szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	80,9	800	46	1240	398	0,113	0	1048	12	96,4	80,9	7,12	1446
2025.08.11	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	90,8	1050	52	1645	714	0,086	0	954	12,4	109	90,8	7,02	1668
2025.08.11	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	1,17	9	1	33	16	15,6	0,19	708	3,58	19,2	16,96	7,48	724
2025.08.21	Tiszabercel-Paszab-Buj szennyvíztisztító telep - Tiszabercel Szv.távozó szennyvíz	0	4	1	18	14	23,6	0	724	0,045	26,2	23,6	7,28	738
2025.08.21	Tiszabercel-Paszab-Buj szennyvíztisztító telep - Tiszabercel érkező szennyvíz	72,1	250	12,5	393	102	0,055	0,004	964	9,2	83,77	72,1	7,46	1066
2025.08.14	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Tisztított szennyvíz	0,008	11	1	42	16	18,9	0,095	772	0,45	22,1	19	7,62	788
2025.08.14	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	34,6	4500	114	7615	1866	0,04	0	1378	5,6	38,2	34,6	7,08	3244
2025.08.14	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Távozó szennyvíz	1,48	5	0,5	15	10	2,74	0	706	1,84	8,4	4,22	7,51	716
2025.08.14	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Érkező szennyvíz	77,48	140	9,5	253	68	0,062	0,014	948	19,2	107,1	77,49	6,96	1016
2025.08.07	Újfehértó szennyvítisztító telep - Útóülepítőről elfolyt tisztított szennyvíz	0,093	14	1,5	51	18	11	0,413	778	4,9	31,4	11,41	7,42	796
2025.08.07	Újfehértó szennyvítisztító telep - Újfehértó érkező szennyvíz	63,7	780	45	1203	382	0	0,004	1026	13,7	75,4	63,7	7,34	1408