Mintavétel ideje	Mintavétel helye	Ammónium - N [mg/l]	BOI5 [mg/l O2]	Hexánnal extr. ö. [mg/l]	KOI (d) [mg/L]	Össz.leb a.tart. [mg/l]	Nitrát-N [mg/L]	Nitrit-N [mg/L]	Összes oldott a [mg/l]	Foszfor összes [mg/L]	Összes N [mg/l]	Ö. Szer-vetlen N [mg/l]	pH helyszíni	Összes száraz a [mg/l]
2025.10.15	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	3,91	14	1,5	56	16	2,65	1,01	758	0,1	10,55	7,57	7,38	774
2025.10.15	Ajak szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	76,7	500	26	775	280	0,072	0	1028	9,2	91,3	76,7	7,12	1308
2025.10.29	Apagy szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	7,6	12	1,5	42	20	1,73	1,43	778	0,28	14,2	10,76	7,51	798
2025.10.29	Apagy szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	74,45	400	20	618	244	0,389	0,004	996	6,92	82,53	74,45	7,06	1240
2025.10.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	60,7	700	43	1090	238	0,278	0	1006	24	68,8	60,7	7,48	1244
2025.10.22	Balkány szennyvíztisztító telep - Távozó tisztított szennyvíz	0,477	6	1	23	14	2,92	0,266	748	1,65	4,06	3,19	7,29	762
2025.10.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	79,1	360	20	578	326	0,147	0	1054	9,24	93,62	79,1	7,52	1380
2025.10.22	Bököny szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	0,277	17	1,5	71	16	17,7	0,192	732	3,66	19,2	17,89	7,41	748
2025.10.15	Demecser szennyvíztisztító - Demecser távozó szennyvíz	0,454	18	1,5	71	20	4,34	0,279	768	2,33	5,87	4,62	7,46	788
2025.10.15	Demecser szennyvíztisztító - Demecser érkező szennyvíz	67,4	500	29	794	272	0	0	1018	12,4	78,24	67,4	7,1	1290
2025.10.13	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Érkező szennyvíz	78,4	1600	98	2682	1468	0,169	0	992	9,71	86,96	78,4	7,06	2460
2025.10.13	Dombrád szennyvíztisztító telep (Új) - Távozó szennyvíz	1,74	9	1	34	14	4,4	0,452	754	0,31	8,75	6,59	7,69	768
2025.10.20	Encsencs szennyvíztisztító telep - érkező szennyvíz	66,5	1600	94	2565	1966	0,121	0,006	1252	12,3	77,76	66,5	7,42	3218
2025.10.20	Encsencs szennyvíztisztító telep - távozó szennyvíz	1,62	18	1,5	68	18	10,7	0,326	770	2,56	13,28	12,65	7,28	788
2025.10.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Távozó szennyvíz	2,25	9	1,5	66	18	6,03	1,04	768	0,38	9,86	9,32	7,36	786
2025.10.21	Gávavencsellő új szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	109,3	620	41	1000	426	0,188	0	1062	10,5	117,5	109,3	7,41	1488
2025.10.14	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_érkező szennyvíz	68,1	640	37	1004	262	0,172	0	1026	5,3	80,1	68,1	6,95	1288
2025.10.14	Hodász szennyvíztisztító - Hodász_összes távozó	33,3	22	2,5	103	20	0,218	0	796	3,38	54,7	33,3	7,81	816
2025.10.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány érkező szennyvíz	69,6	340	21	549	228	0,17	0	960	11	81,97	69,6	7,56	1188
2025.10.21	Ibrány-Nagyhalász szennyvíztisztító telep - Ibrány távozó szennyvíz	0,406	8	1	34	22	5,16	2,09	756	2,08	7,74	7,25	7,34	778
2025.10.06	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. távozó szennyvíz	0	9	1,5	35	12	9,72	0,011	754	4,53	12,4	9,73	7,48	766
2025.10.06	Kállósemjén szennyvíztisztító - Kállósemjén szvt. érkező szennyvíz	74,47	460	28	722	266	0,157	0,003	998	8,38	78,04	74,47	7,03	1264
2025.10.15	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_érkező szennyvíz	68,4	580	31	917	360	0,043	0,013	984	9,7	93,93	68,41	7,05	1344
2025.10.15	Kemecse szennyvíztisztító - Kemecse_távozó szennyvíz	8,43	14	1,5	57	22	0,253	0	762	0,62	34,1	8,43	7,53	784
2025.10.13	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0	0	0,5	0	8	3,8	0	674	0,56	6,09	3,8	7,26	682
2025.10.13	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	53,6	200	14,5	322	116	0,15	0,005	1008	5,06	58,4	53,6	6,87	1124
2025.10.27	Kisvárda szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0	3	1	13	16	22,6	0	706	4,02	24	22,6	7,46	722
2025.10.27	Kisvárda szennyvíztisztító - Kisvárda Érkező szennyvíz	71,3	460	27	711	266	0,285	0,008	1022	7,11	86,84	71,3	6,98	1288
2025.10.29	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek távozó szennyvíz	0	2	0,5	8	10	6,4	0	716	0,34	10,91	6,4	7,62	726
2025.10.29	Levelek-Besenyőd szennyvíztisztító telep - Levelek érkező szennyvíz	105,9	660	41	1025	446	0,512	0	982	10,8	118,7	106,4	7,11	1428
2025.10.14	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0	8	1	33	14	1,38	0,037	754	0,26	1,91	1,42	7,78	768
2025.10.14	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	40,5	500	30	791	206	0,118	0	1012	15,1	51,62	40,5	6,97	1218
2025.10.28	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. távozó	0	11	1,5	44	18	0,812	0,002	776	0,44	1,148	0,812	7,79	794
2025.10.28	Mátészalka szennyvíztisztító telep - Mátészalka szvt. érkező	47,3	640	36	987	384	0,503	0	1012	15,4	58,29	47,8	6,86	1396
2025.10.09	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. távozó	0	18	2	75	14	14,19	0,059	752	1,91	14,54	14,25	7,75	766
2025.10.09	Nagykálló szennyvíztisztító - Nagykálló szvt. érkező	76,8	2000	118	3200	1444	0,583	0	1224	15,2	104,6	77,38	6,81	2668
2025.10.06	Nyírbátor szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	53	1900	119	3021	762	0,047	0	926	7,14	58,34	53	6,89	1688
2025.10.06	Nyírbátor szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	0,041	9	1,5	36	12	9,96	0,156	736	0,203	13,1	10,12	7,25	748
2025.10.07	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	34,1	500	28	799	228	7,14	5,92	1038	12,5	52,95	47,2	6,85	1266
2025.10.07	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0	8	1,5	34	12	36,42	0,016	712	4,1	46,4	36,44	7,4	724
2025.10.31	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Érkező szennyvíz	72,2	480	30	743	382	0,557	0,035	980	15,2	86,41	72,79	7,06	1362
2025.10.31	Nyíregyháza II. szvt telep (új) - Távozó szennyvíz	0	4	1	16	12	39,2	0,01	732	4,43	49	39,21	7,65	744
2025.10.07	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	4,8	8	1,5	34	14	10,73	0,602	782	0,38	20,3	16,13	7,68	796
2025.10.07	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	80,2	1700	102	2684	1464	0,465	0,004	824	46,6	99,1	80,2	7,01	2288
2025.10.31	Nyíregyháza I.szvt. - Nyh. I.Szvt. érkező szennyvíz	82,7	950	61	1511	638	0,508	0	1040	27,2	98,2	83,21	6,84	1678
2025.10.31	Nyíregyháza I.szvt. - Nyháza I.Szennyvíztisztító összes távozó	0	7	1,5	29	16	23,4	0,079	728	6,07	26,6	23,48	7,7	744
2025.10.30	Rakamaz szennyvíztisztító - Távozó szennyvíz	8,98	24	2	124	26	4,36	1,58	772	2,39	16,03	14,92	7,58	798
2025.10.30	Rakamaz szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	82,95	800	49	1280	392	0,457	0	996	12,6	108,4	82,95	7,2	1388
2025.10.13	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Érkező szennyvíz	93,6	1100	69	1784	994	0,181	0,005	1030	10,1	102,7	93,6	6,91	2024
2025.10.13	Szabolcsveresmart szennyvíztisztító - Tisztított szennyvíz	4,12	5	0,5	18	12	4,15	0,332	718	1	10,36	8,6	7,48	730

2025.10.16	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Tisztított szennyvíz	0	8	1,5	34	14	17,9	0,098	760	0,354	20,48	18	7,59	774
2025.10.16	Tiszadob szennyvíztisztító telep - Érkező szennyvíz	80,9	3000	127	4989	1788	0	0,066	1178	14,7	94,26	80,97	7,04	2966
2025.10.16	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Távozó szennyvíz	0	1	0,5	5	6	1,27	0,006	638	1,92	2,38	1,27	7,56	644
2025.10.16	Tiszalök szennyvíztisztító új - Tiszalök (Új)-Érkező szennyvíz	37,9	250	15	398	104	0,172	0,003	912	4,9	47,34	37,9	7,13	1016
2025.10.09	Újfehértó szennyvítisztító telep - Újfehértó érkező szennyvíz	57,9	850	51	1325	416	1,44	0	1072	15,9	63,69	59,34	6,81	1488
2025.10.09	Újfehértó szennyvítisztító telep - Útóülepítőről elfolyt tisztított szennyvíz	0,888	10	1,5	35	20	28,4	0,02	794	0,32	32,4	29,31	7,36	814