Bátorliget 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,67**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**395**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**5,6**	50
Összes keménység	nk°	**13,5**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,2**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,1**	5,0
Arzén	µg/L	**7,6**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**5**	*

Bátorliget 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,41**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**396**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**6,4**	50
Összes keménység	nk°	**13,5**	5-35 között
Klorid	mg/L	**2,2**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**2,1**	5,0
Arzén	µg/L	**8,6**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**0**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**22**	*