Demecser 2026.04.01-06.30

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,43**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**447**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**<0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**0,09**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,6**	50
Összes keménység	nk°	**14,0**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,5**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,45**	5,0
Arzén	µg/L	**6,2**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**<0,05**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**7**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**90**	*

Demecser 2026.01.01-03.31

Vizsgált paraméter	Mértékegység	Mért érték	Határérték (5/2023 szerint)
pH	-	**7,41**	6,5 -9,5
Vezetőképesség	µS/cm	**470**	2500
Vas	mg/L	**<0,02**	0,2
Mangán	mg/L	**0,01**	0,05
Ammónium-ion	mg/L	**<0,04**	0,5
Nitrit-ion	mg/L	**<0,01**	0,5
Nitrát-ion	mg/L	**3,8**	50
Összes keménység	nk°	**14,1**	5-35 között
Klorid	mg/L	**5,5**	250
Szulfát	mg/L	**<10**	250
Kémiai oxigénigény	mg/L	**1,45**	5,0
Arzén	µg/L	**9,3**	10
Szabad aktív klór	mg/L	**0,07**	*
Kötött aktív klór	mg/L	**<0,05**	3
Coliform baktériumok száma	/100 mL	**0**	0
Telepszám 37°C-on	/mL	**7**	*
Telepszám 22°C-on	/mL	**41**	*